

#92820#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель ЭСТ, ООО  
Адрес потребителя Аллея Смелых 72, Калининград  
Номер абонента 2587  
Порядковый номер 8582  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 19082992  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,069	0	3,162	0	0	3,101	0	0	24	0	65,5	60,2	0,52	0,41	-
22.07.2024	0,073	0	3,139	0	0	3,078	0	0	24	0	65,6	59,9	0,52	0,4	-
23.07.2024	0,072	0	3,502	0	0	3,434	0	0	24	0	65,2	60,2	0,49	0,39	-
24.07.2024	0,072	0	3,152	0	0	3,091	0	0	24	0	65,7	60,1	0,51	0,39	-
25.07.2024	0,076	0	3,448	0	0	3,381	0	0	24	0	65,5	60,1	0,51	0,39	-
26.07.2024	0,073	0	3,404	0	0	3,337	0	0	24	0	65,7	60,5	0,51	0,4	-
27.07.2024	0,069	0	3,309	0	0	3,245	0	0	24	0	65,3	60,3	0,51	0,39	-
28.07.2024	0,07	0	3,464	0	0	3,397	0	0	24	0	65,1	60,2	0,51	0,4	-
29.07.2024	0,076	0	3,602	0	0	3,533	0	0	24	0	65,3	60,2	0,5	0,39	-
30.07.2024	0,078	0	3,664	0	0	3,593	0	0	24	0	65,6	60,4	0,5	0,39	-
31.07.2024	0,077	0	3,535	0	0	3,466	0	0	24	0	65,6	60,4	0,51	0,4	-
01.08.2024	0,084	0	3,492	0	0	3,424	0	0	24	0	65,7	59,8	0,51	0,39	-
02.08.2024	0,078	0	3,48	0	0	3,411	0	0	24	0	65,7	60,2	0,51	0,39	-
03.08.2024	0,071	0	3,358	0	0	3,293	0	0	24	0	65,4	60,3	0,51	0,4	-
04.08.2024	0,07	0	3,338	0	0	3,272	0	0	24	0	65,5	60,4	0,51	0,39	-
05.08.2024	0,074	0	3,467	0	0	3,399	0	0	24	0	65,5	60,3	0,5	0,39	-
06.08.2024	0,075	0	3,378	0	0	3,312	0	0	24	0	65,6	60,2	0,5	0,39	-
07.08.2024	0,073	0	3,353	0	0	3,288	0	0	24	0	65,6	60,4	0,5	0,39	-
08.08.2024	0,073	0	3,404	0	0	3,337	0	0	24	0	65,6	60,4	0,5	0,39	-
09.08.2024	0,073	0	3,381	0	0	3,315	0	0	24	0	65,9	60,7	0,51	0,39	-
10.08.2024	0,072	0	3,408	0	0	3,343	0	0	24	0	65,1	60	0,5	0,39	-
11.08.2024	0,07	0	3,452	0	0	3,385	0	0	24	0	65,1	60,2	0,49	0,39	-
12.08.2024	0,075	0	3,778	0	0	3,705	0	0	24	0	65,3	60,5	0,5	0,4	-
13.08.2024	0,076	0	3,721	0	0	3,648	0	0	24	0	65,7	60,7	0,5	0,4	-
14.08.2024	0,078	0	3,509	0	0	3,439	0	0	24	0	65,9	60,5	0,5	0,39	-
15.08.2024	0,071	0	3,134	0	0	3,072	0	0	24	0	65,6	60,1	0,5	0,39	-
16.08.2024	0,073	0	3,141	0	0	3,08	0	0	24	0	65,7	60,1	0,51	0,4	-
17.08.2024	0,068	0	3,071	0	0	3,011	0	0	24	0	65,5	60,1	0,5	0,39	-
18.08.2024	0,067	0	2,913	0	0	2,857	0	0	24	0	65,2	59,7	0,49	0,39	-
19.08.2024	0,075	0	3,273	0	0	3,21	0	0	24	0	65,5	59,9	0,5	0,4	-
20.08.2024	0,077	0	3,318	0	0	3,253	0	0	24	0	65,7	60,1	0,5	0,39	-
Итого:	2,278	0	104,75	0	0	102,71	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,544														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	193,369	1879,213	0	0	1839,077	0	0	10440	253
20.08.2024	195,65	1983,962	0	0	1941,785	0	0	11184	253

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2024 9:32:51