

# #10890#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель ЭСТ, ООО  
Адрес потребителя Аллея Смелых 72, Калининград  
Номер абонента 2587  
Порядковый номер 8582  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 19082992  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,063	0	2,148	0	0	2,108	0	0	24	0	64	56,8	0,42	0,37	-
22.08.2021	0,062	0	2,128	0	0	2,088	0	0	24	0	63,8	56,7	0,42	0,37	-
23.08.2021	0,066	0	2,184	0	0	2,144	0	0	24	0	64	56,6	0,42	0,37	-
24.08.2021	0,071	0	2,356	0	0	2,312	0	0	24	0	64	56,7	0,42	0,37	-
25.08.2021	0,07	0	2,262	0	0	2,22	0	0	24	0	63,9	56,4	0,41	0,37	-
26.08.2021	0,069	0	2,273	0	0	2,231	0	0	24	0	63,4	56,1	0,4	0,36	-
27.08.2021	0,068	0	2,263	0	0	2,22	0	0	24	0	64	56,7	0,42	0,37	-
28.08.2021	0,063	0	2,109	0	0	2,069	0	0	24	0	63,7	56,4	0,41	0,36	-
29.08.2021	0,064	0	2,234	0	0	2,192	0	0	24	0	63,6	56,6	0,39	0,35	-
30.08.2021	0,072	0	2,283	0	0	2,241	0	0	24	0	64	56,4	0,4	0,36	-
31.08.2021	0,068	0	2,341	0	0	2,297	0	0	24	0	63,7	56,6	0,4	0,36	-
01.09.2021	0,071	0	2,412	0	0	2,367	0	0	24	0	64	56,9	0,41	0,37	-
02.09.2021	0,074	0	2,474	0	0	2,427	0	0	24	0	64,3	57	0,41	0,37	-
03.09.2021	0,071	0	2,46	0	0	2,414	0	0	24	0	63,8	56,8	0,4	0,36	-
04.09.2021	0,069	0	2,526	0	0	2,478	0	0	24	0	64,3	57,6	0,4	0,36	-
05.09.2021	0,066	0	2,3	0	0	2,257	0	0	24	0	63,6	56,7	0,4	0,36	-
06.09.2021	0,072	0	2,269	0	0	2,227	0	0	24	0	63,7	56,1	0,4	0,36	-
07.09.2021	0,072	0	2,155	0	0	2,115	0	0	24	0	63,8	55,7	0,41	0,37	-
08.09.2021	0,073	0	2,284	0	0	2,241	0	0	24	0	64,1	56,3	0,4	0,36	-
09.09.2021	0,075	0	2,303	0	0	2,26	0	0	24	0	63,9	55,9	0,4	0,36	-
10.09.2021	0,075	0	2,291	0	0	2,248	0	0	24	0	64	56	0,4	0,36	-
11.09.2021	0,065	0	2,224	0	0	2,182	0	0	24	0	63,7	56,6	0,4	0,36	-
12.09.2021	0,064	0	1,972	0	0	1,935	0	0	24	0	63,5	55,6	0,41	0,37	-
13.09.2021	0,071	0	2,205	0	0	2,164	0	0	24	0	63,7	55,8	0,42	0,37	-
14.09.2021	0,068	0	2,205	0	0	2,164	0	0	24	0	63,9	56,3	0,42	0,37	-
15.09.2021	0,072	0	2,204	0	0	2,163	0	0	24	0	63,9	56	0,42	0,37	-
16.09.2021	0,078	0	2,321	0	0	2,277	0	0	24	0	63,9	55,7	0,42	0,37	-
17.09.2021	0,069	0	2,221	0	0	2,18	0	0	24	0	63,8	56,2	0,42	0,37	-
18.09.2021	0,065	0	2,254	0	0	2,213	0	0	24	0	63,3	56,3	0,4	0,36	-
19.09.2021	0,066	0	2,342	0	0	2,298	0	0	24	0	63,3	56,5	0,4	0,36	-
20.09.2021	0,073	0	2,438	0	0	2,394	0	0	24	0	63,3	56,1	0,39	0,36	-
Итого:	2,145	0	70,441	0	0	69,126	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,512														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	378,531	3091,704	0	0,001	3026,671	0	0,001	17569	8
20.09.2021	380,677	3162,142	0	0,001	3095,799	0	0,001	18313	8

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.09.2021 8:01:22