

#95162#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель ЭСТ, ООО
Адрес потребителя Аллея Смелых 72, Калининград
Номер абонента 2587
Порядковый номер 8582
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 19082992
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,074	0	3,354	0	0	3,289	0	0	24	0	65,6	60,2	0,49	0,39	-
22.08.2024	0,068	0	3,095	0	0	3,035	0	0	24	0	65,5	60,2	0,48	0,39	-
23.08.2024	0,041	0	1,923	0	0	1,887	0	0	24	0	64,4	59,3	0,48	0,43	-
24.08.2024	0,072	0	3,359	0	0	3,293	0	0	24	0	65,9	60,7	0,5	0,39	-
25.08.2024	0,071	0	3,197	0	0	3,135	0	0	24	0	65,6	60,2	0,48	0,38	-
26.08.2024	0,078	0	3,477	0	0	3,409	0	0	24	0	66	60,5	0,49	0,39	-
27.08.2024	0,077	0	3,678	0	0	3,606	0	0	24	0	65,8	60,7	0,49	0,39	-
28.08.2024	0,081	0	3,627	0	0	3,555	0	0	24	0	66	60,6	0,49	0,39	-
29.08.2024	0,075	0	3,367	0	0	3,301	0	0	24	0	65,8	60,4	0,48	0,39	-
30.08.2024	0,077	0	3,184	0	0	3,122	0	0	24	0	65,5	59,7	0,49	0,39	-
31.08.2024	0,07	0	3,184	0	0	3,123	0	0	24	0	65,3	59,9	0,49	0,39	-
01.09.2024	0,071	0	3,201	0	0	3,139	0	0	24	0	65,6	60,3	0,48	0,38	-
02.09.2024	0,074	0	3,378	0	0	3,312	0	0	24	0	65,5	60,2	0,48	0,39	-
03.09.2024	0,073	0	3,056	0	0	2,996	0	0	24	0	65,6	59,8	0,48	0,38	-
04.09.2024	0,075	0	3,262	0	0	3,198	0	0	24	0	65,6	60	0,48	0,38	-
05.09.2024	0,076	0	3,262	0	0	3,198	0	0	24	0	65,8	60,2	0,49	0,39	-
06.09.2024	0,078	0	3,343	0	0	3,278	0	0	24	0	65,7	60	0,49	0,39	-
07.09.2024	0,07	0	3,076	0	0	3,016	0	0	24	0	65,8	60,2	0,48	0,38	-
08.09.2024	0,068	0	2,709	0	0	2,657	0	0	24	0	65,1	59,1	0,48	0,39	-
09.09.2024	0,084	0	3,168	0	0	3,106	0	0	24	0	65,3	58,9	0,48	0,39	-
10.09.2024	0,077	0	3,362	0	0	3,296	0	0	24	0	65,6	60	0,48	0,39	-
11.09.2024	0,082	0	3,228	0	0	3,164	0	0	24	0	65,9	59,8	0,48	0,38	-
12.09.2024	0,078	0	3,495	0	0	3,427	0	0	24	0	65,5	60,1	0,48	0,39	-
13.09.2024	0,085	0	3,53	0	0	3,461	0	0	24	0	65,7	59,9	0,47	0,38	-
14.09.2024	0,071	0	3,061	0	0	3,003	0	0	24	0	65	59,4	0,47	0,38	-
15.09.2024	0,071	0	3,049	0	0	2,99	0	0	24	0	65,2	59,6	0,47	0,38	-
16.09.2024	0,081	0	3,458	0	0	3,39	0	0	24	0	65,9	60,2	0,47	0,38	-
17.09.2024	0,079	0	3,517	0	0	3,448	0	0	24	0	66	60,5	0,48	0,38	-
18.09.2024	0,082	0	3,572	0	0	3,501	0	0	24	0	65,8	60,2	0,46	0,38	-
19.09.2024	0,085	0	3,789	0	0	3,715	0	0	24	0	65,8	60,4	0,47	0,38	-
20.09.2024	0,086	0	3,571	0	0	3,501	0	0	24	0	66	60,2	0,48	0,38	-
Итого:	2,33	0	101,532	0	0	99,551	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,557														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	195,65	1983,962	0	0	1941,785	0	0	11184	253
20.09.2024	197,979	2085,495	0	0	2041,332	0	0	11928	253

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:29:11