

# #10886#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель ЭСТ, ООО  
Адрес потребителя Аллея Смелых 72, Калининград  
Номер абонента 2587  
Порядковый номер 8582  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19082992  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2021	0,071	0	2,41	0	0	2,366	0	0	24	0	63,4	56,3	0,42	0,39	-
22.09.2021	0,073	0	2,594	0	0	2,546	0	0	24	0	63,5	56,6	0,44	0,41	-
23.09.2021	0,07	0	2,443	0	0	2,398	0	0	24	0	63,4	56,4	0,39	0,36	-
24.09.2021	0,072	0	2,494	0	0	2,449	0	0	24	0	63	56	0,38	0,35	-
25.09.2021	0,067	0	2,446	0	0	2,401	0	0	24	0	63,2	56,6	0,38	0,35	-
26.09.2021	0,065	0	2,218	0	0	2,177	0	0	24	0	63	55,9	0,38	0,35	-
27.09.2021	0,076	0	2,43	0	0	2,385	0	0	24	0	63,5	56	0,38	0,36	-
28.09.2021	0,073	0	2,42	0	0	2,376	0	0	24	0	63,2	55,9	0,38	0,36	-
29.09.2021	0,075	0	2,604	0	0	2,556	0	0	24	0	63,4	56,4	0,38	0,36	-
30.09.2021	0,076	0	2,537	0	0	2,491	0	0	24	0	63,4	56,2	0,37	0,35	-
01.10.2021	0,07	0	2,184	0	0	2,143	0	0	24	0	63,7	55,9	0,39	0,38	-
02.10.2021	0,068	0	2,267	0	0	2,225	0	0	22	2	63,5	56,2	0,4	0,38	-
03.10.2021	0,069	0	2,249	0	0	2,207	0	0	24	0	63,7	56,2	0,4	0,38	-
04.10.2021	0,359	0	3,665	0	0	3,593	0	0	24	0	65,9	42	0,41	0,39	-
05.10.2021	0,815	0	5,819	0	0	5,698	0	0	24	0	67,6	33,4	0,41	0,4	-
06.10.2021	0,763	0	5,558	0	0	5,444	0	0	24	0	67,4	33,9	0,42	0,4	-
07.10.2021	0,826	0	5,989	0	0	5,864	0	0	24	0	67,7	34	0,43	0,41	-
08.10.2021	0,958	0	6,848	0	0	6,705	0	0	24	0	67,9	33,8	0,41	0,4	-
09.10.2021	0,927	0	6,536	0	0	6,399	0	0	24	0	68,4	33,8	0,41	0,4	-
10.10.2021	0,943	0	6,808	0	0	6,667	0	0	24	0	67,7	33,9	0,41	0,4	-
11.10.2021	0,949	0	6,887	0	0	6,744	0	0	24	0	67,9	34,3	0,41	0,4	-
12.10.2021	0,847	0	6,308	0	0	6,177	0	0	24	0	67,6	34,9	0,41	0,4	-
13.10.2021	0,576	0	4,649	0	0	4,562	0	0	24	0	63,6	33,5	0,2	0,2	-
14.10.2021	0,843	0	6,15	0	0	6,022	0	0	24	0	67,8	34,3	0,42	0,41	-
15.10.2021	0,526	0	4,342	0	0	4,256	0	0	24	0	66,4	36,9	0,43	0,42	-
16.10.2021	0,577	0	4,536	0	0	4,444	0	0	24	0	66,9	35,9	0,43	0,42	-
17.10.2021	0,604	0	4,745	0	0	4,649	0	0	24	0	66,7	35,7	0,43	0,42	-
18.10.2021	0,618	0	4,821	0	0	4,724	0	0	24	0	66,9	35,6	0,43	0,42	-
19.10.2021	0,748	0	5,643	0	0	5,528	0	0	24	0	67	34,7	0,43	0,42	-
20.10.2021	0,5	0	4,152	0	0	4,068	0	0	24	0	66,8	37,4	0,44	0,42	-
Итого:	13,304	0	124,752	0	0	122,264	0	0	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,178														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2021	380,677	3162,142	0	0,001	3095,799	0	0,001	18313	8
20.10.2021	393,979	3286,894	0	0,001	3218,063	0	0,001	19031	10

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.10.2021 7:53:27