

#112509#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель ЭСТ, ООО
Адрес потребителя Аллея Смелых 72, Калининград
Номер абонента 2587
Порядковый номер 8582
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19082992
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	0,573	0	4,496	0	0	4,395	0	0	24	0	70,7	39,6	0,49	0,46	-
21.12.2024	0,702	0	5,343	0	0	5,224	0	0	24	0	70,4	38,3	0,48	0,45	-
22.12.2024	0,686	0	5,05	0	0	4,935	0	0	24	0	71,3	38,2	0,49	0,45	-
23.12.2024	0,693	0	5,086	0	0	4,97	0	0	24	0	71,3	38	0,49	0,46	-
24.12.2024	0,708	0	5,168	0	0	5,05	0	0	24	0	71,5	38	0,48	0,45	-
25.12.2024	0,743	0	5,445	0	0	5,322	0	0	24	0	71,3	38	0,49	0,45	-
26.12.2024	0,688	0	5,172	0	0	5,054	0	0	24	0	71,4	38,9	0,49	0,45	-
27.12.2024	0,642	0	4,962	0	0	4,849	0	0	24	0	71,2	39,5	0,49	0,45	-
28.12.2024	0,66	0	4,955	0	0	4,842	0	0	24	0	71,3	38,7	0,49	0,45	-
29.12.2024	0,664	0	5,012	0	0	4,899	0	0	24	0	71	38,7	0,49	0,45	-
30.12.2024	0,64	0	4,858	0	0	4,748	0	0	24	0	70,9	38,7	0,49	0,46	-
31.12.2024	0,623	0	4,733	0	0	4,627	0	0	24	0	70,7	38,5	0,49	0,46	-
01.01.2025	0,683	0	5,05	0	0	4,936	0	0	24	0	71,1	38	0,49	0,46	-
02.01.2025	0,613	0	4,657	0	0	4,552	0	0	24	0	70,6	38,5	0,49	0,45	-
03.01.2025	0,763	0	5,219	0	0	5,096	0	0	24	0	72,5	36,7	0,48	0,45	-
04.01.2025	0,752	0	5,058	0	0	4,938	0	0	24	0	73,3	36,9	0,48	0,44	-
05.01.2025	0,879	0	5,539	0	0	5,402	0	0	24	0	74,5	35,7	0,47	0,44	-
06.01.2025	0,867	0	5,592	0	0	5,457	0	0	24	0	73,8	35,8	0,48	0,44	-
07.01.2025	0,7	0	5,168	0	0	5,051	0	0	24	0	71,1	38	0,49	0,45	-
08.01.2025	0,763	0	5,506	0	0	5,382	0	0	24	0	71,1	37,3	0,48	0,45	-
09.01.2025	0,812	0	5,808	0	0	5,676	0	0	24	0	71,3	37,2	0,47	0,44	-
10.01.2025	0,713	0	5,324	0	0	5,204	0	0	24	0	70,8	38	0,48	0,44	-
11.01.2025	0,815	0	5,838	0	0	5,704	0	0	24	0	71,5	37,4	0,47	0,44	-
12.01.2025	0,774	0	5,505	0	0	5,379	0	0	24	0	71,7	37,3	0,47	0,44	-
13.01.2025	0,849	0	5,785	0	0	5,649	0	0	24	0	72,6	36,7	0,47	0,44	-
14.01.2025	0,789	0	5,772	0	0	5,64	0	0	24	0	71,3	37,9	0,46	0,43	-
15.01.2025	0,716	0	5,409	0	0	5,287	0	0	24	0	71	38,7	0,47	0,44	-
16.01.2025	0,694	0	5,339	0	0	5,219	0	0	24	0	70,8	39	0,48	0,45	-
17.01.2025	0,655	0	5,104	0	0	4,989	0	0	24	0	70,9	39,5	0,48	0,45	-
18.01.2025	0,648	0	4,918	0	0	4,806	0	0	24	0	71,1	38,9	0,49	0,45	-
19.01.2025	0,698	0	5,195	0	0	5,078	0	0	24	0	71	38,2	0,48	0,45	-
20.01.2025	0,842	0	5,988	0	0	5,851	0	0	24	0	71,5	37,2	0,47	0,44	-
Итого:	23,047	0	168,054	0	0	164,211	0	0	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,505														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2024	242,794	2499,058	0	0	2445,943	0	0	14088	253
20.01.2025	265,841	2667,112	0	0	2610,155	0	0	14856	253

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.01.2025 7:46:10