

#80380#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Боткина, 4-6, Калининград, Учебный корпус №12
Номер абонента 3770
Порядковый номер 3983
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1543078
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2024 | 1,323 | 49,463 | 48,715 | 48,434 | 48,344 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 40,9 | 9 | 5,1 | 4,8 |
| 22.03.2024 | 1,28 | 47,426 | 46,699 | 46,441 | 46,35 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 40,6 | 9 | 5,1 | 5,6 |
| 23.03.2024 | 1,225 | 45,631 | 44,975 | 44,695 | 44,645 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 40,3 | 9 | 5,1 | 6,6 |
| 24.03.2024 | 1,292 | 49,387 | 48,664 | 48,363 | 48,283 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68 | 41,4 | 9 | 5,1 | 3,6 |
| 25.03.2024 | 1,288 | 48,068 | 47,346 | 47,068 | 46,988 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 40,8 | 9 | 5,1 | 3,9 |
| 26.03.2024 | 1,159 | 42,148 | 41,525 | 41,289 | 41,23 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 39,5 | 9 | 5,1 | 5,5 |
| 27.03.2024 | 1,014 | 35,506 | 34,971 | 34,781 | 34,742 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 38,3 | 9 | 5,1 | 9,1 |
| 28.03.2024 | 0,891 | 29,576 | 29,102 | 28,979 | 28,93 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 36,4 | 9 | 5,1 | 11,8 |
| 29.03.2024 | 0,824 | 27,199 | 26,717 | 26,652 | 26,564 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67 | 36,1 | 9 | 5,1 | 10,7 |
| 30.03.2024 | 0,535 | 17,906 | 17,623 | 17,559 | 17,525 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 35,4 | 9 | 5,1 | 13,4 |
| 31.03.2024 | 0,384 | 13,436 | 13,281 | 13,178 | 13,205 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 35,9 | 9 | 5,1 | 16,7 |
| 01.04.2024 | 0,34 | 12,145 | 12,043 | 11,92 | 11,975 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64 | 35,6 | 9 | 5,1 | - |
| 02.04.2024 | 0,9 | 30,42 | 29,844 | 29,811 | 29,666 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 36,7 | 9 | 5,1 | - |
| 03.04.2024 | 1,391 | 52,896 | 52,248 | 51,764 | 51,816 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 42,5 | 9 | 5,1 | - |
| 04.04.2024 | 1,364 | 50,434 | 49,691 | 49,334 | 49,283 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 42,4 | 9 | 5,1 | - |
| 05.04.2024 | 0,908 | 30,812 | 30,438 | 30,184 | 30,248 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 37,4 | 9 | 5,1 | - |
| 06.04.2024 | 0,901 | 30,125 | 29,674 | 29,512 | 29,492 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 37 | 9 | 5,1 | - |
| 07.04.2024 | 0,613 | 22,402 | 22,195 | 21,953 | 22,045 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 38,9 | 9 | 5,1 | - |
| 08.04.2024 | 0,69 | 21,85 | 21,619 | 21,412 | 21,506 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 34,6 | 9 | 5,1 | - |
| 09.04.2024 | 0,244 | 9,461 | 9,465 | 9,287 | 9,404 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,7 | 37,6 | 9 | 5,1 | - |
| 10.04.2024 | 0,669 | 24,199 | 24,207 | 23,752 | 24,07 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 35,8 | 9 | 5,1 | - |
| 11.04.2024 | 0,423 | 16,607 | 16,572 | 16,281 | 16,449 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 40,2 | 9 | 5,1 | - |
| 12.04.2024 | 0,033 | 4,789 | 4,898 | 4,719 | 4,842 | 24 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 49,8 | 9 | 5,1 | - |
| 13.04.2024 | 0,018 | 4,402 | 4,518 | 4,34 | 4,461 | 24 | 24 | 0 | 0 | 56 | 51,9 | 9 | 5,1 | - |
| 14.04.2024 | 0,017 | 4,104 | 4,199 | 4,045 | 4,146 | 24 | 24 | 0 | 0 | 55,9 | 51,9 | 9 | 5,1 | - |
| 15.04.2024 | 0,031 | 4,686 | 4,896 | 4,615 | 4,84 | 24 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 50 | 9 | 5,1 | - |
| 16.04.2024 | 0,031 | 4,713 | 4,883 | 4,645 | 4,824 | 24 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 50 | 9 | 5,1 | - |
| 17.04.2024 | 0,032 | 4,785 | 5,004 | 4,715 | 4,945 | 24 | 24 | 0 | 0 | 56,6 | 50 | 9 | 5,1 | - |
| 18.04.2024 | 0,031 | 5,277 | 5,453 | 5,201 | 5,389 | 24 | 24 | 0 | 0 | 56,4 | 50,5 | 9 | 5,1 | - |
| 19.04.2024 | 0,687 | 25,002 | 24,795 | 24,496 | 24,621 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67 | 39,1 | 9 | 5,1 | - |
| 20.04.2024 | 1,409 | 51,973 | 51,414 | 50,906 | 51,041 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 40,1 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 21,947 | 816,828 | 807,674 | 800,331 | 801,869 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 21,947 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 20.03.2024 | 517,033 | 19758,145 | 19651,748 | 19317,299 | 19474,43 | 14807,75 | 0 |
| 20.04.2024 | 538,979 | 20574,973 | 20459,422 | 20117,629 | 20276,301 | 15551,75 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2024 11:14:27