

#131160#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель	БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя	Боткина, 4-6, Калининград, Учебный корпус №12
Номер абонента	3770
Порядковый номер	3983
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1543078
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,027	5	4,656	4,928	4,6	24	24	0	0	56,1	50,7	9	5,1	-
22.04.2025	0,029	4,766	4,459	4,697	4,406	24	24	0	0	56,3	50,2	9	5,1	-
23.04.2025	0,03	4,551	4,314	4,486	4,266	24	24	0	0	56,4	49,7	9	5,1	-
24.04.2025	0,025	4,582	4,588	4,514	4,531	24	24	0	0	56,2	50,8	9	5,1	-
25.04.2025	0,027	4,898	4,916	4,828	4,857	23,24	23,24	0	0	56,3	50,8	9	5,1	-
26.04.2025	0,017	4,523	4,566	4,461	4,51	24	24	0	0	55,9	52,1	9	5,1	-
27.04.2025	0,016	4,375	4,436	4,312	4,379	24	24	0	0	55,9	52,4	9	5,1	-
28.04.2025	0,028	4,891	4,934	4,82	4,875	24	24	0	0	56,3	50,6	9	5,1	-
29.04.2025	0,029	4,422	4,443	4,357	4,391	24	24	0	0	56,4	50	9	5,1	-
30.04.2025	0,035	4,523	4,564	4,457	4,514	24	24	0	0	57	49,1	9	5,1	-
01.05.2025	0,013	3,945	3,977	3,889	3,924	24	24	0	0	55,8	52,4	9	5,1	-
02.05.2025	0,016	3,891	3,924	3,836	3,877	24	24	0	0	55,9	51,8	9	5,1	-
03.05.2025	0,015	4,586	4,625	4,52	4,564	22,78	22,78	0	0	55,5	52,3	9	5,1	-
04.05.2025	0,017	3,836	3,902	3,781	3,855	24	24	0	0	56	51,6	9	5,1	-
05.05.2025	0,029	4,242	4,312	4,178	4,26	24	24	0	0	56,7	50	9	5,1	-
06.05.2025	0,033	4,578	4,66	4,51	4,607	24	24	0	0	56,9	49,7	9	5,1	-
07.05.2025	0,031	4,582	4,672	4,518	4,619	24	24	0	0	56,6	49,7	9	5,1	-
08.05.2025	0,013	3,93	4,01	3,871	3,957	24	24	0	0	55,8	52,5	9	5,1	-
09.05.2025	0,015	3,875	3,992	3,82	3,941	24	24	0	0	56	52,1	9	5,1	-
10.05.2025	0,014	3,848	3,939	3,795	3,891	24	24	0	0	55,8	52,2	9	5,1	-
11.05.2025	0,02	4,09	4,209	4,029	4,158	24	24	0	0	56,1	51,2	9	5,1	-
12.05.2025	0,033	4,375	4,514	4,312	4,463	24	24	0	0	56,8	49,3	9	5,1	-
13.05.2025	0,028	4,176	4,297	4,113	4,244	24	24	0	0	56,6	49,8	9	5,1	-
14.05.2025	0,029	4,16	4,283	4,098	4,234	24	24	0	0	56,8	49,7	9	5,1	-
15.05.2025	0,03	4,441	4,586	4,381	4,535	24	24	0	0	56,5	49,8	9	5,1	-
16.05.2025	0,033	4,328	4,469	4,264	4,416	24	24	0	0	56,9	49,3	9	5,1	-
17.05.2025	0,017	3,938	4,084	3,879	4,035	24	24	0	0	56	51,7	9	5,1	-
18.05.2025	0,018	3,965	4,09	3,908	4,037	24	24	0	0	56,1	51,6	9	5,1	-
19.05.2025	0,034	4,223	4,367	4,158	4,318	24	24	0	0	57	49	9	5,1	-
20.05.2025	0,027	4,066	4,205	4,01	4,156	24	24	0	0	56,6	50	9	5,1	-
Итого:	0,728	129,606	130,993	127,73	129,42	718,02	718,02	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,728													

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	718,02

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	843,355	33214,66	32573,867	32480,127	32274,398	24301,49	0
20.05.2025	844,082	33344,266	32704,861	32607,857	32403,82	25019,52	0

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 13:25:58