

#131992#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Боткина, 4-6, Калининград, Учебный корпус №12
3770

Заводской номер счётчика 1543078	Показания прибора, Гкал 20.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	844,733	844,082	0.651

Подпись исполнителя



#131991#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3770
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1543078
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T _{Nar} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,03	4,172	4,299	4,109	4,25	24	24	0	0	56,7	49,5	9	5,1
22.05.2025	-	0,025	4	4,133	3,941	4,084	24	24	0	0	56,4	50,2	9	5,1
23.05.2025	-	0,03	4,164	4,287	4,104	4,238	24	24	0	0	56,7	49,5	9	5,1
24.05.2025	-	0,015	3,832	3,938	3,779	3,887	24	24	0	0	55,8	51,8	9	5,1
25.05.2025	-	0,015	3,734	3,838	3,678	3,791	24	24	0	0	55,9	51,9	9	5,1
26.05.2025	-	0,025	3,875	3,973	3,822	3,926	24	24	0	0	56,5	50	9	5,1
27.05.2025	-	0,035	4,078	4,154	4,014	4,107	24	24	0	0	57,1	48,6	9	5,1
28.05.2025	-	0,025	3,988	4,061	3,932	4,014	24	24	0	0	56,4	50,2	9	5,1
29.05.2025	-	0,025	3,887	3,945	3,832	3,9	24	24	0	0	56,5	50,1	9	5,1
30.05.2025	-	0,032	4,059	4,098	3,996	4,051	24	24	0	0	56,9	49	9	5,1
31.05.2025	-	0,017	3,801	3,85	3,748	3,801	24	24	0	0	55,9	51,5	9	5,1
01.06.2025	-	0,015	3,637	3,686	3,584	3,641	24	24	0	0	55,9	51,9	9	5,1
02.06.2025	-	0,02	3,82	3,855	3,766	3,809	24	24	0	0	56,2	50,9	9	5,1
03.06.2025	-	0,021	3,719	3,758	3,666	3,713	24	24	0	0	56,2	50,5	9	5,1
04.06.2025	-	0,019	3,695	3,727	3,641	3,682	24	24	0	0	56,1	51	9	5,1
05.06.2025	-	0,019	3,754	3,781	3,699	3,734	24	24	0	0	56	51,1	9	5,1
06.06.2025	-	0,023	3,863	3,887	3,807	3,842	24	24	0	0	56,3	50,4	9	5,1
07.06.2025	-	0,013	3,48	3,508	3,436	3,463	24	24	0	0	55,8	52,2	9	5,1
08.06.2025	-	0,017	3,535	3,543	3,482	3,5	24	24	0	0	55,9	51,2	9	5,1
09.06.2025	-	0,023	4,043	4,043	3,984	3,994	24	24	0	0	56,3	50,7	9	5,1
10.06.2025	-	0,021	3,922	3,922	3,865	3,875	24	24	0	0	56,2	50,9	9	5,1
11.06.2025	-	0,02	3,902	3,898	3,846	3,85	24	24	0	0	56,2	51,1	9	5,1
12.06.2025	-	0,013	3,574	3,578	3,525	3,535	24	24	0	0	55,7	52,1	9	5,1
13.06.2025	-	0,017	3,746	3,75	3,691	3,703	24	24	0	0	56	51,4	9	5,1
14.06.2025	-	0,017	3,617	3,621	3,566	3,578	24	24	0	0	56	51,3	9	5,1
15.06.2025	-	0,013	3,625	3,637	3,574	3,588	24	24	0	0	55,8	52,2	9	5,1
16.06.2025	-	0,02	3,609	3,605	3,555	3,562	24	24	0	0	56,2	50,7	9	5,1
17.06.2025	-	0,023	3,777	3,777	3,723	3,734	24	24	0	0	56,4	50,2	9	5,1
18.06.2025	-	0,026	4,02	4,059	3,959	4,01	24	24	0	0	56,5	50	9	5,1
19.06.2025	-	0,019	3,977	4,035	3,92	3,988	24	24	0	0	56,2	51,3	9	5,1
20.06.2025	-	0,02	3,613	3,68	3,564	3,635	24	24	0	0	56,2	50,8	9	5,1
Итого:	-	0,653	118,518	119,926	116,808	118,485	744	744	-	-	56,22	50,78	9	5,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{Nar} , ч	T _{tn} , ч
20.05.2025	844,082	33344,266	32704,861	32607,857	32403,82	25019,52	0
20.06.2025	844,733	33462,785	32824,785	32724,666	32522,305	25763,52	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения