

#23879#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель РЖД, ОАО КД по управлению ТСКСПЦДУТСК филиала
Адрес потребителя Портовая 27А, Калининград
Номер абонента 3759
Порядковый номер 2588
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33977
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2022	2,187	108,27	108,18	24	0	69,3	51,9	5,8
22.02.2022	2,179	94,81	94,64	24	0	71,5	51,7	1,2
23.02.2022	2,122	89,73	89,61	24	0	72	51,6	1,7
24.02.2022	2,164	97,27	97,22	24	0	70,9	51,7	4,7
25.02.2022	2,167	109,47	109,48	24	0	69	52	4,4
26.02.2022	2,086	104,11	104,1	24	0	69,6	52,3	2,9
27.02.2022	2,063	86,49	86,3	24	0	72,5	52	0,6
28.02.2022	2,088	83,24	83,11	23,95	128	73,6	52	0,5
01.03.2022	2,09	81,43	81,18	24	0	74,1	52	-1,2
02.03.2022	2,097	84,36	84,21	24	0	73,2	51,9	-0,1
03.03.2022	2,082	86,91	86,77	24	0	72,7	52,1	2,7
04.03.2022	1,958	87,12	87,03	22,35	128	71,4	52,1	2,1
05.03.2022	2,116	81,67	81,43	24	0	74,1	51,8	-2,2
06.03.2022	2,191	79,9	79,6	24	0	74,8	51,3	-1,1
07.03.2022	2,2	82,69	82,41	24	0	74,3	51,4	1,7
08.03.2022	2,2	86,14	85,86	24	0	73,4	51,5	2,8
09.03.2022	2,181	88,39	88,24	24	0	72,6	51,4	1,3
10.03.2022	2,171	81,67	81,48	23,97	128	74,2	51,4	-2,5
11.03.2022	2,149	80,78	80,69	24	0	74,4	51,5	-1,2
12.03.2022	2,098	81,44	81,43	24	0	74	51,8	-0,6
13.03.2022	2,083	86,65	86,55	24	0	72,8	52,1	0
14.03.2022	2,103	91,36	91,24	24	0	71,8	52	1,5
15.03.2022	2,093	95,96	95,94	24	0	70,9	52,1	1,8
16.03.2022	2,105	100,91	100,96	24	0	70	52,1	2,3
17.03.2022	2,135	98,8	98,85	24	0	70,6	52	3,3
18.03.2022	2,124	99,28	99,4	24	0	70,4	52	4,3
19.03.2022	2,062	99,71	99,95	24	0	70,2	52,4	2,6
20.03.2022	2,052	97,41	97,57	24	0	70,6	52,5	-
Итого:	59,346	2545,97	2543,43	670,27	0	0	0	0
Гкал	51,037							

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 670,27

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.02.2022	5616,822	201712,96	201299,31	122404,61
20.03.2022	5676,168	204258,93	203842,74	123074,88

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2022 11:40:33