

#121663#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

РЖД, ОАО КД по управлению ТСКСПЦДУТСК филиала

Портовая 27А, Калининград

3759

2588

СКМ-01

33977

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2025	1,752	44,24	44,89	24	0	75,4	41,3	-
22.02.2025	1,675	46,68	47,41	24	0	72,4	41,5	-
23.02.2025	1,662	49,09	49,78	24	0	70,6	41,5	-
24.02.2025	1,663	51,65	52,54	24	0	69,2	41,5	-
25.02.2025	1,653	53,88	54,74	24	0	67,8	41,5	-
26.02.2025	1,611	52,95	53,85	24	0	67,9	41,7	-
27.02.2025	1,608	52,2	53	24	0	68,3	41,8	-
28.02.2025	1,608	52,31	53,11	24	0	68,2	41,8	-
01.03.2025	1,583	51,16	51,97	24	0	68,5	41,8	-
02.03.2025	1,592	51,85	52,71	24	0	68,3	41,8	-
03.03.2025	1,626	53,39	54,23	24	0	67,9	41,7	-
04.03.2025	1,627	53,17	54,04	24	0	68	41,7	-
05.03.2025	1,628	53,37	54,23	24	0	67,9	41,7	-
06.03.2025	1,597	52,32	53,18	24	0	68,1	41,9	-
07.03.2025	1,547	51,15	51,96	24	0	68,2	42,2	-
08.03.2025	1,493	50,05	50,86	24	0	68,1	42,4	-
09.03.2025	1,476	50,13	50,94	24	0	67,8	42,5	-
10.03.2025	1,466	50,02	50,77	24	0	67,8	42,6	-
11.03.2025	1,496	50,35	51,14	24	0	67,9	42,4	-
12.03.2025	1,515	50,53	51,31	24	0	68,1	42,4	-
13.03.2025	1,524	49,79	50,6	24	0	68,6	42,3	-
14.03.2025	1,558	49,36	50,18	24	0	69,2	42,1	-
15.03.2025	1,549	46,86	47,59	24	0	70,6	42,2	-
16.03.2025	1,574	48,58	49,37	24	0	70	42	-
17.03.2025	1,6	47,78	48,59	24	0	70,7	41,9	-
18.03.2025	1,622	50,56	51,43	24	0	69,4	41,7	-
19.03.2025	1,591	52,2	53,09	24	0	68	41,8	-
20.03.2025	1,545	50,74	51,56	23,59	128	68,1	42	-
Итого:	44,441	1416,36	1439,07	671,59	0	0	0	0
Гкал	38,219							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

671,59

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.02.2025	6581,171	239176,57	239017,94	147721,4
20.03.2025	6625,612	240592,93	240457,01	148392,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:46:47