

#23884#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель РЖД, ОАО КД по управлению ТСКСПЦДУТСК филиала
Адрес потребителя Портовая 27А, Калининград
Номер абонента 3759
Порядковый номер 2588
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33977
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2023	0,053	13,15	13,14	24	0	56	51,2	-
22.04.2023	0,023	13,5	13,48	24	0	55,6	53,4	-
23.04.2023	0,027	13,08	13,03	24	0	55,8	52,9	-
24.04.2023	0,095	12,09	12,07	24	128	56,1	49,5	-
25.04.2023	0,108	11,05	10,96	24	0	56	48,8	-
26.04.2023	0,046	11,47	11,53	24	0	42,3	42,9	-
27.04.2023	0,109	11,3	11,24	24	0	56	48,7	-
28.04.2023	0,101	10,89	10,72	24	0	56,1	48,9	-
29.04.2023	0,083	10,3	10,24	24	0	55,9	49,4	-
30.04.2023	0,079	10,34	10,43	24	0	55,8	49,4	-
01.05.2023	0,077	10,16	10,05	24	0	55,9	49,5	-
02.05.2023	0,101	10,79	10,74	24	0	56	48,9	-
03.05.2023	0,101	10,89	10,8	24	0	56,1	48,9	-
04.05.2023	0,108	11,15	11	24	0	56,1	48,7	-
05.05.2023	0,104	11,37	11,25	24	0	55,9	48,8	-
06.05.2023	0,086	13,23	13,11	24	0	54,8	49,6	-
07.05.2023	0,081	12,96	12,92	24	0	54,8	49,6	-
08.05.2023	0,078	12,81	12,65	24	0	54,8	49,6	-
09.05.2023	0,079	12,63	12,64	24	0	54,8	49,6	-
10.05.2023	0,101	13,38	13,33	24	0	55	49,2	-
11.05.2023	0,106	13	12,97	24	0	55,2	49,1	-
12.05.2023	0,098	12,81	12,66	24	0	55,1	49	-
13.05.2023	0,091	12,3	12,17	24	0	55,2	49	-
14.05.2023	0,084	12,32	12,24	24	0	55,1	49,2	-
15.05.2023	0,145	13,32	13,25	24	0	55,9	47,7	-
16.05.2023	0,098	12,58	12,49	24	0	55,2	49,1	-
17.05.2023	0,105	12,79	12,76	24	0	55,3	49	-
18.05.2023	0,108	13,42	13,35	24	0	55,4	49,1	-
19.05.2023	0,099	12,1	11,99	24	0	55,5	49,2	-
20.05.2023	0,075	11,71	11,64	24	0	55	49,6	-
Итого:	2,649	362,89	360,85	720	0	0	0	0
Гкал	2,278							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.04.2023	6054,42	218767,4	218334,7	132071,99
20.05.2023	6057,069	219130,29	218695,55	132791,99

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 11:31:53