

#84473#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель РЖД, ОАО КД по управлению ТСКСПЦДУТСК филиала
Адрес потребителя Портовая 27А, Калининград
Номер абонента 3759
Порядковый номер 2588
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33977
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2024	0,076	10,16	10,2	24	0	56,9	50,5	3,7
22.04.2024	0,104	10,3	10,37	24	0	57,6	49,6	3,1
23.04.2024	0,112	10,11	10,12	24	0	57,9	49,2	2,9
24.04.2024	0,103	10,52	10,6	24	0	57,4	49,4	4,9
25.04.2024	0,107	10,52	10,61	24	0	57,4	49,7	6,4
26.04.2024	0,094	9,92	9,91	24	0	57,5	49,8	7,8
27.04.2024	0,093	9,98	9,99	24	0	57,4	49,9	12,1
28.04.2024	0,077	9,99	9,99	24	0	57	50,5	14,6
29.04.2024	0,075	10,45	10,52	24	0	56,8	50,6	16,9
30.04.2024	0,076	9,98	10,02	24	0	57	50,5	16,1
01.05.2024	0,075	9,75	9,76	24	0	57,1	50,5	-
02.05.2024	0,1	10,87	10,93	24	0	57	49,9	-
03.05.2024	0,096	13,53	13,65	24	0	56,2	50,5	-
04.05.2024	0,098	11,5	11,55	24	0	56,7	50,1	-
05.05.2024	0,073	11	11	24	0	56,5	50,8	-
06.05.2024	0,092	11,39	11,41	24	0	56,7	50,4	-
07.05.2024	0,097	11,54	11,6	24	0	56,7	50,2	-
08.05.2024	0,096	11,45	11,54	24	0	56,8	50,2	-
09.05.2024	0,075	11,31	11,38	24	0	56,4	50,7	-
10.05.2024	0,076	11,66	11,7	24	0	56,3	50,7	-
11.05.2024	0,075	11,4	11,44	24	0	56,4	50,7	-
12.05.2024	0,075	11,63	11,73	24	0	56,3	50,7	-
13.05.2024	0,101	11,79	11,95	24	0	56,7	50,1	-
14.05.2024	0,098	12,18	12,23	24	0	56,6	50,2	-
15.05.2024	0,102	12,22	12,33	24	0	56,6	50,2	-
16.05.2024	0,098	11,43	11,55	24	0	56,8	50	-
17.05.2024	0,109	11,7	11,81	24	0	56,9	49,8	-
18.05.2024	0,078	11,33	11,37	24	0	56,5	50,6	-
19.05.2024	0,075	10,3	10,35	24	0	56,9	50,7	-
20.05.2024	0,099	11,36	11,43	24	0	56,9	50,2	-
Итого:	2,705	331,27	333,04	720	0	0	0	0
Гкал	2,326							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.04.2024	6358,294	230685,51	230408	140377,74
20.05.2024	6360,999	231016,78	230741,04	141097,73

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:01:32