

#23883#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель РЖД, ОАО КД по управлению ТСКСПЦДУТСК филиала
Адрес потребителя Портовая 27А, Калининград
Номер абонента 3759
Порядковый номер 2588
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33977
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2023	0,091	12,99	12,89	24	0	55	49,5	-
22.06.2023	0,09	13,42	13,34	24	0	54,8	49,6	-
23.06.2023	0,091	12,96	12,71	24	0	55	49,5	-
24.06.2023	0,072	12,65	12,43	24	0	54,6	49,9	-
25.06.2023	0,068	12,31	12,12	24	0	54,8	50,1	-
26.06.2023	0,085	12,27	12,12	24	0	55,1	49,6	-
27.06.2023	0,085	13,11	13	24	0	54,9	49,7	-
28.06.2023	0,09	12,87	12,79	24	0	55	49,5	-
29.06.2023	0,09	12,59	12,5	24	0	55	49,4	-
30.06.2023	0,087	13,32	13,25	24	0	54,9	49,7	-
01.07.2023	0,07	12,54	12,43	24	0	54,7	50	-
02.07.2023	0,082	12,75	12,89	24	0	54,8	49,8	-
03.07.2023	0,086	12,68	12,67	24	0	54,9	49,5	-
04.07.2023	0,081	12,45	12,49	24	0	54,9	49,7	-
05.07.2023	0,082	12,67	12,76	24	0	54,8	49,6	-
06.07.2023	0,089	13,31	13,47	24	0	54,9	49,7	-
07.07.2023	0,088	12,73	12,76	24	0	54,9	49,5	-
08.07.2023	0,068	12,49	12,61	24	0	54,7	50,1	-
09.07.2023	0,068	12,34	12,47	24	0	54,7	50	-
10.07.2023	0,098	12,75	12,86	24	0	55,2	49,4	-
11.07.2023	0,087	12,62	12,75	24	0	55	49,6	-
12.07.2023	0,094	12,4	12,51	24	0	55,1	49,3	-
13.07.2023	0,09	12,28	12,41	24	0	55,1	49,4	-
14.07.2023	0,079	12,07	12,21	24	0	54,9	49,7	-
15.07.2023	0,068	11,61	11,77	24	0	54,8	49,8	-
16.07.2023	0,068	11,89	12	24	0	54,8	50	-
17.07.2023	0,083	12,05	12,12	24	0	55,1	49,6	-
18.07.2023	0,079	12,11	12,28	24	0	55	49,7	-
19.07.2023	0,08	12,12	12,33	24	0	55	49,8	-
20.07.2023	0,082	12,56	12,74	24	0	54,9	49,8	-
Итого:	2,471	376,91	377,68	720	0	0	0	0
Гкал	2,125							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.06.2023	6059,794	219543,3	219108,65	133535,85
20.07.2023	6062,265	219920,21	219486,33	134255,85

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2023 7:16:26