

#90847#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель РЖД, ОАО КД по управлению ТСКСПЦДУТСК филиала
Адрес потребителя Портовая 27А, Калининград
Номер абонента 3759
Порядковый номер 2588
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33977
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2024	0	0	0	24	0	21,9	20,9	-
22.06.2024	0	0	0	24	0	21,9	20,9	-
23.06.2024	0	0	0	24	0	21,4	20,3	-
24.06.2024	0	0	0,12	24	0	21,3	20,3	-
25.06.2024	0	0	0,03	24	0	21,4	20,3	-
26.06.2024	0	0	0,2	24	0	21,5	20,4	-
27.06.2024	0	0	0,13	24	0	21,6	20,6	-
28.06.2024	0	0	0,07	24	0	21,7	20,7	-
29.06.2024	0	0	0,16	24	0	21,7	20,6	-
30.06.2024	0	0	0,04	24	0	21,8	20,8	-
01.07.2024	0	0	0,17	24	0	21,8	20,7	-
02.07.2024	0	0	0,22	24	0	21,6	20,6	-
03.07.2024	0	0	0,07	24	0	21,4	20,3	-
04.07.2024	0	0	0,16	24	0	21,3	20,2	-
05.07.2024	0	0	0,19	24	0	21,2	20	-
06.07.2024	0	0	0,06	24	0	21,2	20,1	-
07.07.2024	0	0	0,11	24	0	21,3	20,2	-
08.07.2024	0	0,18	0,25	24	0	21,4	20,3	-
09.07.2024	0	0	0,1	24	0	21,9	20,6	-
10.07.2024	0	0	0,07	24	0	22,1	20,8	-
11.07.2024	0	0	0,12	24	0	22,2	21	-
12.07.2024	0	0	0,1	24	0	22,3	21	-
13.07.2024	0	0	0,06	24	0	22,5	21,2	-
14.07.2024	0	0	0,1	24	0	22,3	21	-
15.07.2024	0	0	0,07	24	0	22,3	21	-
16.07.2024	0	0	0,11	23,99	128	22,5	21,2	-
17.07.2024	0	0	0,09	24	0	22,5	21,2	-
18.07.2024	0	0	0,14	24	0	22,5	21,3	-
19.07.2024	0,03	4,04	4,15	23,96	128	34,3	31	-
20.07.2024	0,074	10	10,06	24	0	57	50,8	-
Итого:	0,104	14,22	17,15	719,95	0	0	0	0
Гкал	0,089							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,95

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.06.2024	6363,516	231336,84	231063,96	141841,72
20.07.2024	6363,62	231351,06	231081,11	142561,67

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2024 8:37:53