

#28988#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 17.08.2023

Потребитель РЖД, ОАО КД по управлению ТСКСПЦДУТСК филиала
Адрес потребителя Портовая 27А, Калининград
Номер абонента 3759
Порядковый номер 2588
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33977
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2023	0,083	12,03	12,2	24	0	55	49,6	-
22.07.2023	0,074	11,99	12,21	24	0	54,8	49,8	-
23.07.2023	0,07	11,99	12,23	24	0	54,8	49,8	-
24.07.2023	0,087	12,58	12,79	24	0	55	49,6	-
25.07.2023	0,086	12,74	12,74	24	0	54,9	49,6	-
26.07.2023	0,083	12,63	13,08	24	0	54,9	49,8	-
27.07.2023	0,085	12,38	12,58	24	0	55	49,6	-
28.07.2023	0,079	12,21	12,28	24	0	54,8	49,6	-
29.07.2023	0,07	12,04	12,05	24	0	54,7	49,9	-
30.07.2023	0,07	12,23	12,47	24	0	54,8	50	-
31.07.2023	0,082	12,46	12,52	24	0	54,9	49,6	-
01.08.2023	0,078	12,23	12,28	24	0	54,9	49,7	-
02.08.2023	0,08	12,12	12,17	24	0	55,1	49,8	-
03.08.2023	0,09	11,47	11,57	24	0	55,4	49,4	-
04.08.2023	0,084	11,38	11,52	24	0	55,3	49,5	-
05.08.2023	0,07	11,04	11,15	24	0	55,1	49,8	-
06.08.2023	0,069	11,31	11,34	24	0	55	49,9	-
07.08.2023	0,085	11,77	11,84	24	0	55,2	49,6	-
08.08.2023	0,079	11,59	11,61	24	0	55,1	49,6	-
09.08.2023	0,026	4,73	4,91	24	0	41,3	35,3	-
10.08.2023	0	0	0,17	24	0	29,9	24,5	-
11.08.2023	0	0	0,03	24	0	25,6	22,6	-
12.08.2023	0	0	0,23	24	0	22,7	22	-
13.08.2023	0	0	0,14	24	0	22	21,5	-
14.08.2023	0	0,01	0,16	24	0	22,3	21,7	-
15.08.2023	0	0	0,08	24	0	22,3	21,7	-
16.08.2023	0	0	0,11	24	0	22,5	22	-
17.08.2023	0	0	0,21	24	0	22,6	22	-
Итого:	1,53	232,93	236,67	672	0	0	0	0
Гкал	1,316							

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.07.2023	6062,265	219920,21	219486,33	134255,85
17.08.2023	6063,795	220153,14	219723,01	134930,69

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 14:31:49