

#29681#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 12.09.2023 по 20.09.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

РЖД, ОАО КД по управлению ТСКСПЦДУТСК филиала  
Портовая 27А, Калининград  
3759

Заводской номер счётчика 33977	Показания прибора, МВт×ч 20.09.2023	Предыдущие показания, МВт×ч 12.09.2023	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6064,408	6063,948	0.46	0.396

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#29680#

Отчёт за период с 12.09.2023 по 20.09.2023.

Номер абонента 3759  
Порядковый номер 2588  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33977  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 22.09.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	ТекЕгр,	t1, °C	t2, °C
13.09.2023	-	0,022	15,66	15,78	24	0	57,7	56,2
14.09.2023	-	0,022	13,96	14,07	24	0	56,8	55,2
15.09.2023	-	0,043	12,02	12,07	24	0	56,2	52,6
16.09.2023	-	0,065	10,25	10,25	24	0	53,7	48,3
17.09.2023	-	0,068	10,36	10,37	24	0	53,7	48,3
18.09.2023	-	0,081	10,67	10,72	24	0	54	48
19.09.2023	-	0,08	11,19	11,22	24	0	53,7	48,1
20.09.2023	-	0,079	10,66	10,72	24	0	53,9	48,1
Итого:	-	0,46	94,77	95,2	192	-	54,96	50,6

Общее время работы системы

192 час.

Период нормальной работы системы

192 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
12.09.2023	6063,948	220261,99	219833,72	135074,65
20.09.2023	6064,408	220356,76	219928,92	135266,65

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---