

#31467#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

РЖД, ОАО КД по управлению ТСКСПЦДУТСК филиала
Портовая 27А, Калининград
3759
2588
СКМ-01
33977
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.09.2023 | 0,087 | 10,9 | 11,05 | 24 | 0 | 54 | 47,9 | - |
| 22.09.2023 | 0,081 | 10,5 | 10,71 | 24 | 0 | 54,1 | 48 | - |
| 23.09.2023 | 0,062 | 9,96 | 10,01 | 24 | 0 | 53,8 | 48,5 | - |
| 24.09.2023 | 0,062 | 10,12 | 10,17 | 24 | 0 | 53,7 | 48,4 | - |
| 25.09.2023 | 0,078 | 10,73 | 10,84 | 24 | 0 | 53,8 | 48,1 | - |
| 26.09.2023 | 0,082 | 11 | 11,06 | 24 | 0 | 53,8 | 48 | - |
| 27.09.2023 | 0,084 | 10,49 | 10,58 | 24 | 0 | 54,1 | 47,9 | - |
| 28.09.2023 | 0,079 | 11,24 | 11,32 | 24 | 0 | 53,7 | 48,1 | - |
| 29.09.2023 | 0,085 | 11,14 | 11,3 | 24 | 0 | 53,9 | 48 | - |
| 30.09.2023 | 0,065 | 10,5 | 10,62 | 24 | 0 | 53,6 | 48,4 | - |
| 01.10.2023 | 0,063 | 10,2 | 10,27 | 24 | 0 | 53,7 | 48,4 | - |
| 02.10.2023 | 0,079 | 10,89 | 11,01 | 24 | 0 | 53,8 | 48,1 | - |
| 03.10.2023 | 0,078 | 10,9 | 11,01 | 24 | 0 | 53,8 | 48,1 | - |
| 04.10.2023 | 0,079 | 11,11 | 11,22 | 23,99 | 128 | 53,7 | 48 | - |
| 05.10.2023 | 0,082 | 10,76 | 10,92 | 24 | 0 | 53,9 | 48 | - |
| 06.10.2023 | 0,081 | 10,86 | 10,94 | 24 | 0 | 53,9 | 47,9 | - |
| 07.10.2023 | 0,069 | 11,43 | 11,53 | 24 | 0 | 53,3 | 48,3 | - |
| 08.10.2023 | 0,069 | 11,3 | 11,41 | 24 | 0 | 53,4 | 48,2 | - |
| 09.10.2023 | 0,1 | 11,68 | 11,82 | 24 | 0 | 53,9 | 47,6 | - |
| 10.10.2023 | 0,09 | 11,75 | 11,85 | 24 | 0 | 53,7 | 47,8 | - |
| 11.10.2023 | 0,086 | 11,54 | 11,66 | 24 | 0 | 53,7 | 47,9 | - |
| 12.10.2023 | 0,095 | 12,28 | 12,38 | 24 | 0 | 53,6 | 47,7 | - |
| 13.10.2023 | 0,083 | 9,22 | 9,27 | 24 | 0 | 55 | 47,8 | - |
| 14.10.2023 | 0,079 | 8,35 | 8,39 | 24 | 0 | 55,4 | 47,8 | - |
| 15.10.2023 | 0,068 | 8,6 | 8,62 | 24 | 0 | 54,7 | 48 | - |
| 16.10.2023 | 0,103 | 9,13 | 9,22 | 24 | 0 | 55,6 | 47,2 | - |
| 17.10.2023 | 0,103 | 8,46 | 8,56 | 24 | 0 | 56,2 | 47 | - |
| 18.10.2023 | 0,1 | 8,83 | 8,83 | 24 | 0 | 55,7 | 47,3 | - |
| 19.10.2023 | 0,1 | 9,22 | 9,35 | 24 | 0 | 55,5 | 47,3 | - |
| 20.10.2023 | 0,095 | 8,6 | 8,62 | 24 | 0 | 55,9 | 47,2 | - |
| Итого: | 2,467 | 311,69 | 314,54 | 719,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 2,122 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
719,99

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.09.2023 | 6064,408 | 220356,76 | 219928,92 | 135266,65 |
| 20.10.2023 | 6066,875 | 220668,45 | 220243,46 | 135986,64 |

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 7:13:53