

#23881#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель РЖД, ОАО КД по управлению ТСКСПЦДУТСК филиала
Адрес потребителя Портовая 27А, Калининград
Номер абонента 3759
Порядковый номер 2588
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33977
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.10.2021 | 0,996 | 34,36 | 34,19 | 24 | 0 | 63,9 | 37,6 | - |
| 22.10.2021 | 1,042 | 38,46 | 38,24 | 24 | 0 | 63,6 | 39,2 | - |
| 23.10.2021 | 0,994 | 40,3 | 40,21 | 24 | 0 | 63,2 | 41,7 | - |
| 24.10.2021 | 1,002 | 37,24 | 37,06 | 24 | 0 | 63,3 | 39,9 | - |
| 25.10.2021 | 1,049 | 41,84 | 42,17 | 24 | 0 | 63,6 | 40,3 | - |
| 26.10.2021 | 1,046 | 35,95 | 35,87 | 24 | 0 | 64 | 38 | - |
| 27.10.2021 | 1,056 | 34,11 | 34,03 | 24 | 0 | 63,8 | 36,6 | - |
| 28.10.2021 | 1,029 | 32,55 | 32,42 | 24 | 0 | 64,3 | 36,6 | - |
| 29.10.2021 | 1,021 | 31,85 | 31,78 | 24 | 0 | 64,9 | 36,1 | - |
| 30.10.2021 | 0,981 | 29,32 | 29,22 | 24 | 0 | 64,7 | 35,8 | - |
| 31.10.2021 | 0,973 | 29,41 | 29,33 | 24 | 0 | 64,8 | 36 | - |
| 01.11.2021 | 0,99 | 30,88 | 30,83 | 24 | 0 | 64,4 | 36,2 | - |
| 02.11.2021 | 1,021 | 30,33 | 30,3 | 24 | 0 | 64,6 | 35,6 | - |
| 03.11.2021 | 1,018 | 29,81 | 29,75 | 24 | 0 | 64,8 | 35,4 | - |
| 04.11.2021 | 1,01 | 30,18 | 30,18 | 24 | 0 | 64,5 | 35,6 | - |
| 05.11.2021 | 1,035 | 30,56 | 30,57 | 24 | 0 | 64,7 | 35,5 | - |
| 06.11.2021 | 1,047 | 30,19 | 30,17 | 24 | 0 | 65,2 | 35,2 | - |
| 07.11.2021 | 1,026 | 30,61 | 30,53 | 24 | 0 | 64,4 | 35,5 | - |
| 08.11.2021 | 1,061 | 31,91 | 31,86 | 24 | 0 | 64,6 | 35,4 | - |
| 09.11.2021 | 1,086 | 31,5 | 31,54 | 23,99 | 128 | 65,2 | 35 | - |
| 10.11.2021 | 1,094 | 47,42 | 47,87 | 24 | 0 | 63,3 | 37,9 | 6 |
| 11.11.2021 | 1,091 | 31,74 | 31,69 | 24 | 0 | 64,6 | 35 | - |
| 12.11.2021 | 1,073 | 32,14 | 32,02 | 24 | 0 | 64,6 | 35,4 | - |
| 13.11.2021 | 1,052 | 30,21 | 30,19 | 24 | 0 | 65 | 34,9 | - |
| 14.11.2021 | 1,063 | 31,11 | 31,03 | 24 | 0 | 64,6 | 35 | - |
| 15.11.2021 | 1,102 | 32,97 | 33,06 | 24 | 0 | 64,4 | 35,3 | - |
| 16.11.2021 | 1,102 | 34,77 | 34,8 | 24 | 0 | 64,1 | 36 | - |
| 17.11.2021 | 1,098 | 35,37 | 35,41 | 24 | 0 | 64 | 36,2 | - |
| 18.11.2021 | 1,124 | 34,31 | 34,31 | 24 | 0 | 64,5 | 35,6 | 5 |
| 19.11.2021 | 1,107 | 34,11 | 34,04 | 24 | 0 | 64,5 | 35,7 | - |
| 20.11.2021 | 1,06 | 31,92 | 31,8 | 24 | 0 | 64,2 | 35,6 | - |
| Итого: | 32,449 | 1037,43 | 1036,47 | 743,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,906 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.10.2021 | 5409,893 | 193776,25 | 193591,42 | 119453,6 |
| 20.11.2021 | 5442,342 | 194813,68 | 194627,89 | 120197,59 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 21.11.2021 16:59:12 |