

#50045#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель РЖД, ОАО КД по управлению ТСКСПЦДУТСК филиала
Адрес потребителя Портовая 27А, Калининград
Номер абонента 3759
Порядковый номер 2588
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33977
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.10.2023 | 0,073 | 7,99 | 8,02 | 24 | 0 | 55,7 | 47,8 | - |
| 22.10.2023 | 0,083 | 8,3 | 8,28 | 24 | 0 | 55,6 | 47,6 | - |
| 23.10.2023 | 1,163 | 38,49 | 39,1 | 24 | 0 | 61,7 | 42,8 | - |
| 24.10.2023 | 1,672 | 55,07 | 55,92 | 24 | 0 | 67,2 | 41,1 | - |
| 25.10.2023 | 1,615 | 53,34 | 54,22 | 24 | 0 | 67,5 | 41,4 | - |
| 26.10.2023 | 1,612 | 54,32 | 55,28 | 24 | 0 | 66,8 | 41,4 | - |
| 27.10.2023 | 1,578 | 51,67 | 52,5 | 24 | 0 | 67,9 | 41,6 | - |
| 28.10.2023 | 1,538 | 52,48 | 53,34 | 24 | 0 | 67 | 41,7 | - |
| 29.10.2023 | 1,544 | 50,82 | 51,66 | 24 | 0 | 67,9 | 41,8 | - |
| 30.10.2023 | 1,534 | 51,76 | 52,57 | 24 | 0 | 67,6 | 42,2 | - |
| 31.10.2023 | 1,479 | 52,38 | 53,15 | 23,99 | 128 | 66,7 | 42,4 | - |
| 01.11.2023 | 1,488 | 52,23 | 53,03 | 24 | 0 | 66,8 | 42,3 | - |
| 02.11.2023 | 1,481 | 50,92 | 51,75 | 24 | 0 | 67,4 | 42,4 | - |
| 03.11.2023 | 1,459 | 51,04 | 51,83 | 24 | 0 | 67,1 | 42,6 | - |
| 04.11.2023 | 1,418 | 51,67 | 52,47 | 24 | 0 | 66,2 | 42,6 | - |
| 05.11.2023 | 1,425 | 51,85 | 52,69 | 24 | 0 | 66,3 | 42,6 | - |
| 06.11.2023 | 1,428 | 50 | 50,7 | 24 | 0 | 67,3 | 42,7 | - |
| 07.11.2023 | 1,45 | 51 | 51,77 | 24 | 0 | 67 | 42,6 | - |
| 08.11.2023 | 1,445 | 51,82 | 52,62 | 24 | 0 | 66,5 | 42,5 | - |
| 09.11.2023 | 1,46 | 51,54 | 52,33 | 24 | 0 | 66,8 | 42,4 | - |
| 10.11.2023 | 1,447 | 50,69 | 51,5 | 24 | 0 | 67,1 | 42,6 | - |
| 11.11.2023 | 1,406 | 50,79 | 51,59 | 24 | 0 | 66,6 | 42,8 | - |
| 12.11.2023 | 1,399 | 50,81 | 51,56 | 24 | 0 | 66,4 | 42,6 | - |
| 13.11.2023 | 1,446 | 51,44 | 52,28 | 24 | 0 | 66,5 | 42,4 | - |
| 14.11.2023 | 1,45 | 50,58 | 51,35 | 24 | 0 | 67 | 42,3 | - |
| 15.11.2023 | 1,477 | 51,79 | 52,6 | 24 | 0 | 66,6 | 42,1 | - |
| 16.11.2023 | 1,509 | 48,73 | 49,47 | 24 | 0 | 68,7 | 42 | - |
| 17.11.2023 | 1,54 | 46,23 | 46,94 | 24 | 0 | 70,6 | 42 | - |
| 18.11.2023 | 1,525 | 44,04 | 44,73 | 24 | 0 | 71,9 | 42,1 | - |
| 19.11.2023 | 1,531 | 44,59 | 45,22 | 24 | 0 | 71,6 | 42,1 | - |
| 20.11.2023 | 1,574 | 45,31 | 46,01 | 24 | 0 | 71,7 | 41,8 | - |
| Итого: | 43,249 | 1473,69 | 1496,48 | 743,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 37,194 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.10.2023 | 6066,875 | 220668,45 | 220243,46 | 135986,64 |
| 20.11.2023 | 6110,124 | 222142,14 | 221739,94 | 136730,63 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 21.11.2023 8:44:23 |