

#109320#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель РЖД, ОАО КД по управлению ТСКСПЦДУТСК филиала
Адрес потребителя Портовая 27А, Калининград
Номер абонента 3759
Порядковый номер 2588
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33977
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2024	1,621	47,04	47,81	24	0	71,6	42	0,5
22.11.2024	1,638	47,09	47,81	24	0	71,7	41,8	0,5
23.11.2024	1,614	47,32	47,95	24	0	71,3	41,9	0,5
24.11.2024	1,604	48,68	49,33	24	0	70,2	41,9	1,2
25.11.2024	1,584	53,15	53,93	24	0	67,6	42	5,9
26.11.2024	1,546	53,26	54,14	24	0	67	42,1	7,3
27.11.2024	1,548	52,1	52,94	24	0	67,8	42,2	4,7
28.11.2024	1,552	53,1	53,94	24	0	67,2	42,1	4,4
29.11.2024	1,563	53,39	54,27	24	0	67,2	42	4,2
30.11.2024	1,542	53,07	53,92	24	0	67,1	42,1	4,1
01.12.2024	1,549	51,71	52,52	24	0	67,8	42,1	2,2
02.12.2024	1,576	51,72	52,53	24	0	68,2	42	2,9
03.12.2024	1,564	53,37	54,24	24	0	67,3	42,1	-
04.12.2024	1,574	49,96	50,87	24	0	69,3	42,1	-
05.12.2024	1,585	50,56	51,48	24	0	69	42	-
06.12.2024	1,588	49,66	50,41	24	0	69,4	41,9	-
07.12.2024	1,588	46,73	47,5	24	0	71,3	42,1	-
08.12.2024	1,581	47,98	48,72	24	0	70,4	42,1	-
09.12.2024	1,621	49,37	50,11	23,99	128	70	41,8	-
10.12.2024	1,637	46,55	47,3	24	0	72	41,8	-
11.12.2024	1,624	48,91	49,67	24	0	70,5	41,8	-
12.12.2024	1,626	49,63	50,37	24	0	70	41,8	-
13.12.2024	1,633	55,38	56,34	24	0	70,2	41,7	-
14.12.2024	1,648	45,27	46,03	24	0	73,1	41,7	-
15.12.2024	1,625	49,79	50,57	24	0	69,8	41,7	-
16.12.2024	1,663	53,98	54,81	24	0	68,1	41,6	-
17.12.2024	1,603	53,96	54,72	24	0	67,4	41,8	-
18.12.2024	1,584	53,47	54,32	24	0	67,4	41,9	-
19.12.2024	1,578	53,69	54,56	24	0	67,3	42,1	-
Итого:	46,259	1469,89	1493,11	695,99	0	0	0	0
Гкал	39,782							

Общее время работы системы, ч 696
Период нормальной работы системы, ч 695,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.11.2024	6431,475	234597,92	234370,5	145513,64
19.12.2024	6477,734	236067,81	235863,61	146209,63

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.12.2024 8:27:33