

#121662#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 74, Калининград

4113

4208

СКМ-01

34808

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2025	5,23	250,55	243,15	24	0	77,5	59,6	-
25.02.2025	4,906	212,09	205,61	24	0	79,3	59,5	-
26.02.2025	4,624	196,83	191,22	24	0	79,3	59,1	-
27.02.2025	4,506	203,41	197,64	24	0	78	58,9	-
28.02.2025	4,833	237,96	231,17	24	0	76,4	58,9	-
01.03.2025	5,182	270,03	262,26	24	0	76,2	59,7	-
02.03.2025	4,937	244,29	237,39	24	0	76,5	59,1	-
03.03.2025	4,71	228,26	221,9	24	0	76,3	58,6	-
04.03.2025	4,373	211,23	205,38	24	0	76,3	58,5	-
05.03.2025	3,644	181,15	176,16	24	0	76,4	59	-
06.03.2025	3,739	184,27	179,31	24	0	76,4	59	-
07.03.2025	3,831	189,32	184,26	24	0	76,4	59,1	-
08.03.2025	3,791	192,8	187,7	24	0	76,4	59,5	-
09.03.2025	3,597	187,65	182,69	24	0	76,3	59,7	-
10.03.2025	3,254	165,84	161,56	24	0	76,3	59,5	-
11.03.2025	4,592	225,26	219,43	24	0	76,4	58,8	-
12.03.2025	4,082	200,07	194,96	24	0	76,3	58,8	-
13.03.2025	4,668	236,83	230,8	24	0	76,4	59,4	-
14.03.2025	4,935	259,41	252,76	24	0	76,4	59,9	-
15.03.2025	4,934	270,11	263,15	24	0	76,4	60,5	-
16.03.2025	5,192	284,83	277,5	24	0	76,4	60,6	-
17.03.2025	5,078	280,43	273,24	24	0	76,5	60,8	-
18.03.2025	4,593	214,91	209,71	24	0	76,3	57,1	-
19.03.2025	4,658	232,49	226,91	24	0	76,4	59	-
20.03.2025	3,796	199,78	194,98	24	0	76,4	60,1	-
21.03.2025	3,931	206,27	201,39	24	0	76,3	60	-
22.03.2025	3,835	207,68	202,68	24	0	76,3	60,6	-
23.03.2025	3,982	237,12	231,31	24	0	74,7	60,1	-
Итого:	123,433	6210,87	6046,22	672	0	0	0	0
Гкал	106,152							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2025	46004,719	591681,12	758033,4	149741,73
23.03.2025	46128,152	597891,99	764079,62	150413,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:44:34