

#23851#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 26.04.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 74, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4208
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34808
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2022	3,514	107,82	106,05	24	0	74,8	46,6	3,9
25.03.2022	3,178	94,15	92,67	24	0	74,8	45,7	7
26.03.2022	3,562	105,89	104,18	24	0	74,8	45,9	6,2
27.03.2022	3,805	114,04	112,15	24	0	74,8	45,9	5,2
28.03.2022	3,469	100,26	98,62	24	0	74,8	45,3	7
29.03.2022	3,813	113,46	111,57	24	0	74,7	45,8	4
30.03.2022	4,378	132,65	130,51	24	0	76,4	47,8	0,2
31.03.2022	4,392	130,68	128,65	24	0	77,9	48,4	-
01.04.2022	4,152	125,39	123,45	24	0	76,4	47,6	-
02.04.2022	4,251	133,55	131,43	24	0	75,4	47,9	-
03.04.2022	4,366	136,69	134,52	24	0	75,2	47,5	-
04.04.2022	4,239	135,04	132,83	24	0	74,9	47,6	-
05.04.2022	4,224	135,86	133,62	24	0	74,8	48,1	-
06.04.2022	3,801	116,18	114,27	24	0	74,8	46,5	-
07.04.2022	2,662	79,14	77,77	24	0	74,8	46,1	-
08.04.2022	3,528	105,35	103,57	24	0	74,8	45,9	-
09.04.2022	3,732	114,43	112,48	24	0	74,8	46,8	-
10.04.2022	3,685	111,54	109,64	24	0	74,8	46,4	-
11.04.2022	3,649	115,24	113,26	24	0	74,7	47,4	-
12.04.2022	3,298	102,9	101	24	0	74,8	47,1	-
13.04.2022	2,76	84,07	82,5	24	0	74,8	46,7	-
14.04.2022	2,355	69,67	68,34	24	0	74,7	46,3	-
15.04.2022	3,482	103,66	101,78	24	0	74,8	45,9	-
16.04.2022	3,424	104,45	102,57	24	0	74,8	46,6	-
17.04.2022	3,328	100,53	98,62	24	0	74,8	46,4	-
18.04.2022	3,06	91,92	90,19	24	0	74,8	46,3	-
19.04.2022	2,811	82,11	80,52	24	0	74,8	45,6	-
20.04.2022	2,267	66,12	64,79	24	0	74,8	45,7	-
21.04.2022	2,159	63,3	61,97	24	0	74,7	45,8	-
22.04.2022	2,247	66,26	64,88	24	0	74,8	46,2	-
23.04.2022	2,355	68,92	67,56	23,98	128	74,7	45,6	-
24.04.2022	2,39	70,33	68,99	24	0	74,7	45,9	-
25.04.2022	2,771	80,22	78,81	24	0	75,1	45,6	-
26.04.2022	1,623	51,34	50,25	24	0	74,8	49,4	-
Итого:	112,73	3413,16	3354,01	815,98	0	0	0	0
Гкал	96,947							

Общее время работы системы, ч 816
Период нормальной работы системы, ч 815,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2022	15294,245	482322,99	484201,11	124949,13
26.04.2022	15406,975	485736,15	487555,12	125765,11

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2022 7:24:15