

#126769#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 74, Калининград

4113

4208

СКМ-01

34808

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2025	4,114	225,98	220,52	24	0	76,3	60,6	5,5
25.03.2025	3,515	202,81	197,84	24	0	76,4	61,5	4,4
26.03.2025	3,874	212,03	206,93	24	0	76,2	60,6	6,9
27.03.2025	3,744	207,48	202,5	24	0	76,4	61	5,7
28.03.2025	3,183	182,84	178,43	24	0	76,5	61,5	8,9
29.03.2025	2,95	177,89	173,59	24	0	76,3	62,1	9,9
30.03.2025	3,782	214,41	209,27	24	0	76,3	61,2	6,8
31.03.2025	3,623	216,64	211,42	24	0	76,3	62	5,9
01.04.2025	3,683	221,48	216,12	24	0	76,2	62	-
02.04.2025	3,204	200,84	195,94	24	0	76,3	62,7	-
03.04.2025	2,917	197,89	193,03	24	0	76,4	63,8	-
04.04.2025	3,597	233,99	228,27	24	0	76,4	63,4	-
05.04.2025	4,508	290,32	283,24	24	0	76,4	63,1	-
06.04.2025	4,692	313,3	305,6	24	0	76,4	63,6	-
07.04.2025	4,026	277,55	270,74	24	0	76,4	64	-
08.04.2025	3,902	282,37	275,49	24	0	76,3	64,6	-
09.04.2025	4,17	291,07	284,09	24	0	76,4	64,2	-
10.04.2025	4,203	208,35	203,88	24	0	75,2	56,2	-
11.04.2025	3,439	149,74	146,82	24	0	74,2	54,3	-
12.04.2025	2,806	119,89	117,64	24	0	74,4	54,1	-
13.04.2025	2,677	120,81	118,58	24	0	74,3	55	-
14.04.2025	2,587	146,91	144,08	24	0	74,3	59,1	-
15.04.2025	2,542	161,92	158,78	24	0	74,3	60,9	-
16.04.2025	1,315	120,32	118	24	0	74,4	65,7	-
17.04.2025	1,005	126,38	123,96	24	0	73,6	67,2	-
18.04.2025	0,921	133,71	131,16	24	0	73,5	67,7	-
19.04.2025	0,974	142,78	140	24	128	73,5	67,8	-
20.04.2025	0,956	152,5	149,5	24	0	73,7	68,6	-
21.04.2025	0,885	159,63	156,44	24	0	73,4	68,7	-
22.04.2025	0,81	139,01	136,26	24	0	73,2	68,3	-
23.04.2025	0,835	160,3	157,06	24	128	73,4	69	-
Итого:	89,439	5991,14	5855,18	744	0	0	0	0
Гкал	76,917							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2025	46128,152	597891,99	764079,62	150413,73
23.04.2025	46217,591	603883,13	769934,8	151157,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:20:32