

#23861#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 74, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4208
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34808
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2023	1,013	37,41	36,47	24	0	74,9	52,6	-
25.04.2023	1,051	38,48	37,61	24	0	74,9	52,6	-
26.04.2023	1,102	41,03	40,14	24	0	74,8	53,3	-
27.04.2023	1,062	40,06	39,23	24	0	74,8	53,2	-
28.04.2023	1,089	39,74	38,94	24	0	74,9	52,6	-
29.04.2023	1,077	39,37	38,6	24	0	74,9	52,5	-
30.04.2023	1,088	40,69	39,87	24	0	74,9	53	-
01.05.2023	1,132	42,01	41,16	24	0	74,9	53,2	-
02.05.2023	1,052	38,91	38,09	24	0	74,9	52,8	-
03.05.2023	0,706	25,12	24,61	14,52	128	74,9	52,4	-
04.05.2023	1,204	42,27	41,42	24	0	74,8	51,8	-
05.05.2023	1,066	39,88	38,97	24	0	74,9	52,9	-
06.05.2023	1,133	41,37	40,45	24	0	75,1	52,7	-
07.05.2023	1,093	40,61	39,66	24	0	75,1	53,1	-
08.05.2023	1,128	42,12	41,16	24	0	74,8	52,9	-
09.05.2023	1,147	42,48	41,49	24	0	74,9	52,9	-
10.05.2023	1,102	40,9	39,92	24	0	75,1	53,2	-
11.05.2023	1,098	41,39	40,4	24	0	75	53,5	-
12.05.2023	1,023	39,6	38,68	24	0	75	53,8	-
13.05.2023	1,075	41,64	40,73	24	0	74,7	53,6	-
14.05.2023	1,094	41,89	41,02	24	0	74,9	53,5	-
15.05.2023	1,052	40,56	39,73	24	0	75,2	54	-
16.05.2023	1,052	41,61	40,77	23,96	128	74,8	54,2	-
17.05.2023	1,056	41,87	41,06	24	0	74,6	54,1	-
18.05.2023	1,055	41,61	40,79	24	0	74,8	54,1	-
19.05.2023	0,954	39,22	38,39	24	0	74,8	54,8	-
20.05.2023	1,089	43,69	42,79	24	0	74,6	54,4	-
21.05.2023	1,082	43,49	42,57	24	0	74,7	54,6	-
22.05.2023	0,971	39,61	38,7	24	0	75	54,9	-
23.05.2023	1,039	41,97	41,02	24	0	75	54,9	-
Итого:	31,885	1210,6	1184,44	710,48	0	0	0	0
Гкал	27,421							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 710,48

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2023	44279,877	518968,18	687490,57	134401,94
23.05.2023	44311,762	520178,78	688675,01	135112,42

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 12:45:55