

#88566#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 74, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4208
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34808
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2024	0,933	46,19	45,14	24	0	75,9	59,1	-
25.05.2024	0,925	46,51	45,45	24	0	75,9	59,4	-
26.05.2024	0,971	47,82	46,7	24	0	75,9	59,2	-
27.05.2024	0,866	44,1	43,11	24	0	75,8	59,6	-
28.05.2024	0,849	44,65	43,62	24	0	75,5	59,8	-
29.05.2024	0,863	45,32	44,26	24	0	75,4	59,7	-
30.05.2024	0,838	44,32	43,29	24	0	75,4	59,7	-
31.05.2024	0,893	46,07	44,98	24	0	75,4	59,5	-
01.06.2024	0,851	44,86	43,81	24	0	75,5	59,8	-
02.06.2024	0,901	46,54	45,42	24	0	75,4	59,4	-
03.06.2024	0,882	46,45	45,33	24	0	75,4	59,7	-
04.06.2024	0,872	44,23	43,18	24	0	75,9	59,7	-
05.06.2024	0,138	15,24	14,77	24	0	35,6	47,3	-
06.06.2024	0,001	0,04	0,01	24	0	47,9	28,8	-
07.06.2024	0	0	0	24	0	45	24,3	-
08.06.2024	0	0	0	24	0	43,9	23,4	-
09.06.2024	0	0	0	24	0	36,2	22,8	-
10.06.2024	0,001	0,01	0,01	24	0	40,6	23,9	-
11.06.2024	0,002	0,12	0,02	24	0	43,9	25,8	-
12.06.2024	0,001	0,06	0,01	24	0	42	25,8	-
13.06.2024	0,008	0,52	0,45	24	0	40,5	26,8	-
14.06.2024	0,012	0,84	0,9	24	0	38,8	26,6	-
15.06.2024	0,006	0,5	0,5	24	0	37,3	26	-
16.06.2024	0,007	0,57	0,57	24	0	36,2	25,8	-
17.06.2024	0,004	0,29	0,24	24	0	35	24,4	-
18.06.2024	0,499	30,23	29,65	24	0	49,7	38,3	-
19.06.2024	0,915	49,37	48,66	24	0	74,1	58,8	-
20.06.2024	0,891	49,81	49,13	24	0	73,7	58,9	-
21.06.2024	0,87	51,58	50,9	24	0	73,3	59,3	-
22.06.2024	0,851	51	50,34	24	0	73,5	59,7	-
23.06.2024	0,889	52,62	51,96	24	0	73,5	59,5	-
Итого:	15,739	849,86	832,41	744	0	0	0	0
Гкал	13,535							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.05.2024	45248,09	557033,11	724591,73	143119,54
23.06.2024	45263,829	557882,97	725424,14	143863,54

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2024 14:09:11