

#23848#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 74, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4208
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34808
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2022	0,867	31,7	31,16	24	0	73,9	51,5	-
25.06.2022	0,815	29,9	29,38	24	0	73,4	50,9	-
26.06.2022	0,862	33,28	32,81	24	0	73	51,7	-
27.06.2022	0,836	32,47	32	24	0	73	51,9	-
28.06.2022	0,805	31,73	31,27	24	0	73,1	52,2	-
29.06.2022	0,838	32,27	31,8	24	0	73,2	51,8	-
30.06.2022	0,808	31,86	31,38	24	0	73,4	52,5	-
01.07.2022	0,834	33,64	33,16	24	0	72,9	52,2	-
02.07.2022	0,823	33,38	32,87	24	0	72,4	52,2	-
03.07.2022	0,817	32,24	31,72	24	0	73,3	52,5	-
04.07.2022	0,789	30,77	30,27	24	0	73,6	52,5	-
05.07.2022	0,828	33,18	32,62	23,99	128	73,3	52,9	-
06.07.2022	0,836	33,7	33,11	24	0	73,2	52,8	-
07.07.2022	0,823	32,82	32,29	24	0	73	52,4	-
08.07.2022	0,834	32,58	32,15	24	0	73	51,8	-
09.07.2022	0,896	34,82	34,32	24	0	72,7	51,6	-
10.07.2022	0,902	35,38	34,87	24	0	72,7	51,9	-
11.07.2022	0,905	34,93	34,41	24	0	72,8	51,6	-
12.07.2022	0,844	34,09	33,52	24	0	72,5	52,2	-
13.07.2022	0,917	36,09	35,51	24	0	72,4	51,5	-
14.07.2022	0,86	33,47	32,9	24	0	72,9	51,7	-
15.07.2022	0,871	34,44	33,89	24	0	72,6	51,7	-
16.07.2022	0,891	34,76	34,19	24	0	72,6	51,4	-
17.07.2022	0,931	36,36	35,74	24	0	72,7	51,7	-
18.07.2022	0,907	35,55	34,86	24	0	72,8	51,8	-
19.07.2022	0,912	35,22	34,53	24	0	72,9	51,6	-
20.07.2022	0,861	34,4	33,69	24	0	72,7	52,1	-
21.07.2022	0,842	33,7	33	24	0	72,9	52,3	-
22.07.2022	0,806	33,58	32,79	24	0	72,5	52,7	-
23.07.2022	0,78	32,59	31,81	24	0	72,8	53	-
Итого:	25,54	1004,9	988,02	719,99	0	0	0	0
Гкал	21,964							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2022	15454,088	487356,37	489130,53	127157,11
23.07.2022	15479,628	488361,27	490118,55	127877,1

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:48:47