

#23860#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 74, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4208
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34808
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.06.2023 | 0,769 | 36,9 | 36,16 | 24 | 0 | 74,8 | 57,6 | - |
| 25.06.2023 | 0,855 | 39,35 | 38,59 | 24 | 0 | 75 | 57,1 | - |
| 26.06.2023 | 0,78 | 36,95 | 36,18 | 24 | 0 | 75 | 57,4 | - |
| 27.06.2023 | 0,811 | 37,35 | 36,57 | 24 | 0 | 74,8 | 56,9 | - |
| 28.06.2023 | 0,144 | 16,09 | 15,72 | 24 | 0 | 56,9 | 33,1 | - |
| 29.06.2023 | 0,027 | 0,97 | 0,76 | 24 | 0 | 54,9 | 28,5 | - |
| 30.06.2023 | 0,001 | 0,02 | 0,06 | 24 | 0 | 42,4 | 26,9 | - |
| 01.07.2023 | 0 | 0,01 | 0,02 | 24 | 0 | 24,8 | 27,7 | - |
| 02.07.2023 | 0 | 0 | 0,01 | 24 | 0 | 23 | 23,3 | - |
| 03.07.2023 | 0 | 0,01 | 0,04 | 24 | 0 | 22,2 | 21,6 | - |
| 04.07.2023 | 0 | 0 | 0,01 | 24 | 0 | 22 | 21,4 | - |
| 05.07.2023 | 0 | 0 | 0,02 | 24 | 0 | 21,9 | 21,3 | - |
| 06.07.2023 | 0 | 0,01 | 0,01 | 24 | 0 | 27,2 | 33,8 | - |
| 07.07.2023 | 0 | 0 | 0,01 | 24 | 0 | 29,2 | 37,4 | - |
| 08.07.2023 | 0 | 0 | 0,01 | 24 | 0 | 29,1 | 36,9 | - |
| 09.07.2023 | 0 | 0 | 0,01 | 24 | 0 | 28,7 | 36,3 | - |
| 10.07.2023 | 0,468 | 25,53 | 25,19 | 24 | 0 | 51,1 | 45,8 | - |
| 11.07.2023 | 0,872 | 37,66 | 37,2 | 24 | 0 | 75 | 56,1 | - |
| 12.07.2023 | 0,805 | 36,46 | 36,05 | 24 | 0 | 74,6 | 56,2 | - |
| 13.07.2023 | 0,839 | 36,86 | 36,5 | 24 | 0 | 75 | 56,2 | - |
| 14.07.2023 | 0,791 | 36,14 | 35,76 | 24 | 0 | 75 | 56,8 | - |
| 15.07.2023 | 0,801 | 36,1 | 35,73 | 24 | 0 | 75,1 | 56,6 | - |
| 16.07.2023 | 0,808 | 36,78 | 36,41 | 24 | 0 | 74,7 | 56,4 | - |
| 17.07.2023 | 0,758 | 36,13 | 35,71 | 24 | 0 | 74,8 | 57,4 | - |
| 18.07.2023 | 0,767 | 35,48 | 35,05 | 24 | 0 | 74,7 | 56,7 | - |
| 19.07.2023 | 0,789 | 36,15 | 35,69 | 24 | 0 | 74,7 | 56,7 | - |
| 20.07.2023 | 0,753 | 36,05 | 35,55 | 24 | 0 | 74,7 | 57,4 | - |
| 21.07.2023 | 0,757 | 35,76 | 35,23 | 24 | 0 | 75 | 57,3 | - |
| 22.07.2023 | 0,774 | 36,89 | 36,33 | 24 | 0 | 74,7 | 57,3 | - |
| 23.07.2023 | 0,819 | 39,41 | 38,79 | 24 | 0 | 74,5 | 57,4 | - |
| Итого: | 14,188 | 669,06 | 659,37 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 12,202 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.06.2023 | 44340,14 | 521414,45 | 689885,32 | 135856,36 |
| 23.07.2023 | 44354,328 | 522083,51 | 690544,69 | 136576,36 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 26.07.2023 15:56:22 |