

#23867#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 74, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4208
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34808
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2021	0,774	29,19	28,7	24	0	73,9	51,9	-
25.07.2021	0,78	30,22	29,73	24	0	73,6	52,2	-
26.07.2021	0,758	30,3	29,77	24	0	73,4	52,6	-
27.07.2021	0,735	28,88	28,36	24	0	74	52,6	-
28.07.2021	0,723	30,27	29,69	24	0	73,8	53,8	-
29.07.2021	0,732	29,9	29,35	24	0	73,9	53,5	-
30.07.2021	0,761	31,41	30,82	24	0	73,3	53	-
31.07.2021	0,76	31,04	30,44	24	0	73,6	53,2	-
01.08.2021	0,813	31,92	31,29	24	0	73,7	52,4	-
02.08.2021	0,787	31,88	31,31	24	0	73,7	53,2	-
03.08.2021	0,766	32,03	31,37	24	0	73,5	53,5	-
04.08.2021	0,827	32,61	31,94	24	0	73,8	52,7	-
05.08.2021	0,74	28,53	27,93	24	128	73,5	51,6	-
06.08.2021	0,777	31,76	31,09	24	0	73,1	52,6	-
07.08.2021	0,821	31,97	31,31	24	0	73,4	52	-
08.08.2021	0,829	32,61	31,92	24	0	73,3	52,2	-
09.08.2021	0,837	32,2	31,51	24	0	73,6	52,1	-
10.08.2021	0,771	30,07	29,45	24	0	73,1	51,5	-
11.08.2021	0,846	31,07	30,42	24	0	73,3	50,8	-
12.08.2021	0,811	29,75	29,11	24	0	73,7	51,1	-
13.08.2021	0,764	29,14	28,44	24	0	73,6	51,6	-
14.08.2021	0,797	30,03	29,33	24	0	73,5	51,3	-
15.08.2021	0,866	31,69	30,96	24	0	73,5	51	-
16.08.2021	0,846	31,46	30,77	24	0	73,5	51,2	-
17.08.2021	0,847	31,98	31,21	24	0	73,4	51,4	-
18.08.2021	0,837	31,91	31,2	24	0	73,3	51,6	-
19.08.2021	0,863	32,35	31,62	24	0	73,3	51,2	-
20.08.2021	0,801	30,98	30,19	24	0	73,5	51,8	-
21.08.2021	0,817	31,51	30,81	24	0	73,6	51,9	-
22.08.2021	0,918	33,88	33,13	24	0	73,6	51,2	-
Итого:	24,004	932,54	913,17	720	0	0	0	0
Гкал	20,643							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.07.2021	14474,617	456022,3	458238,66	119117,98
22.08.2021	14498,621	456954,84	459151,83	119837,97

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2021 15:33:35