

#35771#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 22.09.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 74, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4208
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34808
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2023	0,763	36,82	35,66	24	0	74,9	57,8	-
25.08.2023	0,782	37,19	36,02	23,99	128	75	57,6	-
26.08.2023	0,748	35,99	34,84	24	0	75,1	57,8	-
27.08.2023	0,802	38,38	37,16	24	0	75	57,8	-
28.08.2023	0,754	36,84	35,64	24	0	74,9	58,1	-
29.08.2023	0,773	36,77	35,59	24	128	75	57,5	-
30.08.2023	0,769	37,14	35,9	24	0	75	57,8	-
31.08.2023	0,805	38,84	37,59	24	0	74,7	57,7	-
01.09.2023	0,757	36,74	35,5	24	0	74,9	57,8	-
02.09.2023	0,776	37,56	36,31	24	0	75,1	57,9	-
03.09.2023	0,842	40,09	38,78	24	0	74,8	57,6	-
04.09.2023	0,795	40,14	38,84	24	0	74,1	57,1	-
05.09.2023	0,756	34,19	33,08	24	0	75,3	57	-
06.09.2023	0,79	36,29	35,11	24	0	74,8	56,9	-
07.09.2023	0,777	35,74	34,57	24	0	75	57	-
08.09.2023	0,795	36,56	35,38	24	0	75	57	-
09.09.2023	0,821	37,98	36,74	24	0	74,6	56,8	-
10.09.2023	0,841	38,96	37,66	24	0	74,7	56,9	-
11.09.2023	0,8	37,09	35,84	24	0	74,6	56,8	-
12.09.2023	0,801	36,67	35,41	24	0	74,8	56,8	-
13.09.2023	0,794	36,67	35,43	24	0	74,8	56,9	-
14.09.2023	0,774	37,36	36,06	24	0	74,6	57,6	-
15.09.2023	0,78	38,08	36,73	24	0	74,5	57,6	-
16.09.2023	0,78	37,12	35,83	24	0	74,9	57,5	-
17.09.2023	0,857	40,07	38,7	24	0	74,8	57,3	-
18.09.2023	0,827	39,1	37,74	24	0	74,7	57,4	-
19.09.2023	0,81	39,02	37,64	24	0	74,7	57,5	-
20.09.2023	0,788	38,85	37,46	24	0	74,7	58	-
21.09.2023	0,802	38,42	37,05	24	0	74,8	57,6	-
22.09.2023	0,799	38,56	37,19	24	0	74,6	57,6	-
Итого:	23,758	1129,23	1091,45	719,99	0	0	0	0
Гкал	20,432							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.08.2023	44379,183	523240,94	691674,51	137320,36
22.09.2023	44402,941	524370,17	692765,96	138040,34

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 11:22:10