

#297289#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 22, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 2397
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33585
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
19.03.2026	3,209	156,41	160,23	23,84	192	71,1	56,1	-
20.03.2026	3,244	145,1	148,88	23,82	192	71	55,5	-
21.03.2026	3,364	164,9	169,23	23,87	192	70,6	56,8	-
22.03.2026	3,149	146,52	150,51	23,88	192	71,3	55,5	-
23.03.2026	2,712	109,88	113,1	23,86	192	71,3	53,2	-
24.03.2026	2,562	95,44	98,18	23,83	192	71,2	51,8	-
25.03.2026	2,472	91,8	94,42	23,79	192	71	51,5	-
26.03.2026	3,057	129,34	133,02	23,84	192	70,4	54,3	-
27.03.2026	3,208	151,5	155,71	23,76	192	70,5	55,8	-
28.03.2026	3,214	146,84	151	23,84	192	71	55,8	-
29.03.2026	3,007	122,64	126,18	23,84	192	71,1	53,9	-
30.03.2026	2,895	120,9	124,41	23,86	192	71,1	54	-
31.03.2026	3,115	136,45	140,45	23,85	192	70,8	55	-
01.04.2026	3,216	151,87	156,11	23,9	192	71	56,1	-
02.04.2026	3,299	168,76	173,45	23,82	192	70,4	56,9	-
03.04.2026	3,248	153,23	157,73	23,89	192	71,1	56,4	-
04.04.2026	3,07	135,02	138,89	23,85	192	70,8	55,2	-
05.04.2026	2,642	105,97	109,15	23,84	192	70,7	53,2	-
06.04.2026	2,937	118,29	121,96	23,87	192	70,9	53,6	-
07.04.2026	3,097	136,65	140,58	23,85	192	70,6	55,3	-
08.04.2026	3,28	157,44	161,93	23,26	192	70,7	57,1	-
09.04.2026	3,44	174	179,01	23,85	192	70,8	57,7	-
10.04.2026	3,314	162,04	166,86	23,87	192	70,8	56,8	-
11.04.2026	2,035	134,7	138,7	23,84	192	71,8	59,1	-
12.04.2026	2,711	113,32	116,78	23,81	192	70,5	52,9	-
13.04.2026	2,857	122,57	126,22	23,87	192	70,6	53,6	-
14.04.2026	2,53	99,34	102,32	23,85	192	71,1	52,3	-
15.04.2026	2,648	104,2	107,25	23,85	192	70,8	52,5	-
16.04.2026	2,866	121,74	125,15	23,88	192	71	54,1	-
17.04.2026	2,892	123,51	127,16	23,85	192	70,6	54,6	-
18.04.2026	2,463	97,65	100,46	23,85	192	70,8	52,7	-
Итого:	91,753	4098,02	4215,03	738,68	0	0	0	0
Гкал	78,907							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 738,68

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
18.03.2026	16132,828	82875,25	88550,13	165758,96
18.04.2026	16224,581	86973,27	92765,16	166497,65

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 10:02:27