

#23829#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 22, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 2397
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33585
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2021	2,739	133,62	130,65	23,95	192	75	57,5	4
25.04.2021	2,798	139,18	136,23	23,93	192	74,8	57,6	3,7
26.04.2021	2,892	139,15	136,21	23,96	192	75,2	57,4	2,9
27.04.2021	2,803	135,42	132,64	23,88	192	74,8	57,2	4,1
28.04.2021	2,556	129,5	126,81	23,88	192	74,4	57,6	6,7
29.04.2021	2,29	111,11	108,61	23,85	192	74,4	56,5	9,3
30.04.2021	1,251	73,61	71,37	23,96	192	74,7	61,1	7
01.05.2021	0,87	69,21	67,07	23,93	192	74,2	64,3	7,3
02.05.2021	0,832	68,02	65,88	23,93	192	74,1	64,2	6,2
03.05.2021	0,923	71,71	69,6	23,93	192	74,2	63,9	5,8
04.05.2021	0,868	69,82	67,78	23,9	192	74,4	64,2	9,6
05.05.2021	0,837	68,07	66,02	23,88	192	74,1	64,2	10,4
06.05.2021	0,827	67	65	23,9	192	74,3	64,2	6,9
07.05.2021	0,849	68,21	66,18	23,92	192	74,3	64,3	6,9
08.05.2021	0,901	71,26	69,19	23,94	192	74,6	64,2	6,3
09.05.2021	0,897	72,21	70,2	23,92	192	74,4	64,3	11,1
10.05.2021	0,907	71,24	69,24	23,93	192	74,2	64	17,8
11.05.2021	0,794	64,42	62,4	23,92	192	74,3	64,3	19,7
12.05.2021	0,808	65,74	63,75	23,93	192	74,4	64,3	19,2
13.05.2021	0,771	63,63	61,68	23,92	192	74,2	64,2	9,9
14.05.2021	0,757	61,21	59,26	23,93	192	74,5	64,3	10,6
15.05.2021	0,811	66,1	64,15	23,96	192	74,3	64,3	10
16.05.2021	0,847	68,89	66,99	23,94	192	74,3	64,3	12,5
17.05.2021	0,765	63,57	61,65	23,94	192	74,5	64,6	14,5
18.05.2021	0,766	65,49	63,58	23,93	192	74,2	64,6	11,4
19.05.2021	0,751	63,84	61,96	23,94	192	74,2	64,7	10,4
20.05.2021	0,73	62,06	60,23	23,92	192	74,3	64,6	-
21.05.2021	0,742	63,43	61,56	23,94	192	74,4	64,8	14
22.05.2021	0,804	68,72	66,86	23,92	192	74,2	64,6	-
23.05.2021	0,798	66,71	64,9	23,94	192	74,3	64,6	-
Итого:	36,184	2402,15	2337,65	717,72	0	0	0	0
Гкал	31,118							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 717,72

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2021	12514,472	872167,47	871969,79	123991,17
23.05.2021	12550,656	874569,62	874307,44	124708,88

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 12:49:41