

#131112#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 22, Калининград

4113

2397

СКМ-01

33585

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2025	0,848	174,62	178,47	23,83	192	69,2	69,1	-
25.04.2025	0,837	183,74	187,88	23,89	192	69,1	69,5	-
26.04.2025	0,899	203,48	208,08	23,87	192	69,1	69,6	-
27.04.2025	0,93	207,08	211,9	23,88	192	69,6	69,8	-
28.04.2025	0,811	195,06	199,48	23,83	192	69,6	69,8	-
29.04.2025	0,833	210,47	215,38	23,86	192	70,1	70,3	-
30.04.2025	0,794	218,13	223,25	23,86	192	70,4	70,5	-
01.05.2025	0,829	228,29	233,75	23,91	192	70,5	70,4	-
02.05.2025	0,792	224,43	229,81	23,82	192	70,5	70,3	-
03.05.2025	0,786	222,12	227,5	23,84	192	70,8	70,6	-
04.05.2025	0,856	225,53	230,83	23,86	192	70,6	70,3	-
05.05.2025	0,79	225,17	230,53	23,84	192	70,7	70,4	-
06.05.2025	0,783	226,43	231,86	23,86	192	70,8	70,6	-
07.05.2025	0,811	238,49	244,16	23,88	192	70,7	70,3	-
08.05.2025	0,818	228,8	234,4	23,87	192	70,9	70,2	-
09.05.2025	0,843	230,63	236,32	23,87	192	70,4	70,3	-
10.05.2025	0,821	228,08	233,63	23,87	192	70,4	70,4	-
11.05.2025	0,852	230,5	236,23	23,84	192	70,6	70	-
12.05.2025	0,803	235,75	241,6	23,84	192	71,1	70,7	-
13.05.2025	0,813	244,22	250,26	23,9	192	71,5	70,8	-
14.05.2025	0,78	245,78	252	23,85	192	71,5	70,9	-
15.05.2025	0,768	247,22	253,58	23,81	192	71,9	71,2	-
16.05.2025	0,798	254,7	261,2	23,87	192	71,8	71,5	-
17.05.2025	0,8	246,7	253,11	23,86	192	71,1	71,1	-
18.05.2025	0,772	254,98	261,58	23,86	192	71,5	71,1	-
19.05.2025	0,742	258,02	264,75	23,87	192	71,7	71,4	-
20.05.2025	0,715	263,73	270,9	23,87	192	71,9	71,5	-
21.05.2025	0,703	265,18	272,41	23,83	192	72,2	71,5	-
22.05.2025	0,719	268,52	275,99	23,82	192	72,1	71,6	-
23.05.2025	0,681	270,83	278,39	23,84	192	72,4	71,8	-
Итого:	24,027	6956,68	7129,23	715,7	0	0	0	0
Гкал	20,663							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

715,7

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2025	15418,669	37222,8	41596,14	157925,85
23.05.2025	15442,696	44179,48	48725,37	158641,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.05.2025 10:21:03