

#23818#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 22, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 2397
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33585
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 27.04.2022 | 0,763 | 73,57 | 74,94 | 23,78 | 192 | 71 | 64,3 | - |
| 28.04.2022 | 0,812 | 75,2 | 76,69 | 23,92 | 192 | 71,7 | 64,5 | - |
| 29.04.2022 | 0,775 | 71,34 | 72,75 | 23,83 | 192 | 71,8 | 64,3 | - |
| 30.04.2022 | 0,827 | 76,47 | 77,96 | 23,89 | 192 | 72 | 64,6 | - |
| 01.05.2022 | 0,808 | 76,38 | 77,97 | 23,86 | 192 | 72,2 | 64,6 | - |
| 02.05.2022 | 0,819 | 75,16 | 76,83 | 23,85 | 192 | 71,6 | 64,3 | - |
| 03.05.2022 | 0,794 | 74,84 | 76,57 | 23,86 | 192 | 71,1 | 64,4 | - |
| 04.05.2022 | 0,798 | 74,45 | 76,05 | 23,86 | 192 | 71,6 | 64,4 | - |
| 05.05.2022 | 0,764 | 70,83 | 72,37 | 23,88 | 192 | 72,2 | 64,4 | - |
| 06.05.2022 | 0,795 | 72,51 | 74,08 | 23,8 | 192 | 72 | 64,4 | - |
| 07.05.2022 | 0,812 | 75,54 | 77,37 | 23,86 | 192 | 72,3 | 64,5 | - |
| 08.05.2022 | 0,859 | 78,57 | 80,42 | 23,83 | 192 | 72,2 | 64,3 | - |
| 09.05.2022 | 0,816 | 73,92 | 75,75 | 23,89 | 192 | 72,3 | 64,4 | - |
| 10.05.2022 | 0,856 | 78,21 | 80,2 | 23,8 | 192 | 72,5 | 64,3 | - |
| 11.05.2022 | 0,819 | 75,38 | 77,18 | 23,86 | 192 | 72,6 | 64,4 | - |
| 12.05.2022 | 0,802 | 73,64 | 75,4 | 23,89 | 192 | 72,4 | 64,5 | - |
| 13.05.2022 | 0,817 | 75,87 | 77,5 | 23,88 | 192 | 72,5 | 64,6 | - |
| 14.05.2022 | 0,936 | 87,07 | 89,3 | 23,88 | 192 | 72,9 | 64,7 | - |
| 15.05.2022 | 0,951 | 92,45 | 94,94 | 23,85 | 192 | 73 | 64,8 | - |
| 16.05.2022 | 0,861 | 86,94 | 89,24 | 23,89 | 192 | 72,3 | 65 | - |
| 17.05.2022 | 0,855 | 83,18 | 85,25 | 23,86 | 192 | 72,1 | 65,3 | - |
| 18.05.2022 | 0,884 | 88,86 | 91,25 | 23,85 | 192 | 72,1 | 65,4 | - |
| 19.05.2022 | 0,905 | 90,3 | 92,72 | 23,91 | 192 | 72,9 | 65,7 | - |
| 20.05.2022 | 0,935 | 94,91 | 97,6 | 23,88 | 192 | 72,5 | 65,7 | - |
| 21.05.2022 | 0,946 | 96,74 | 99,49 | 23,85 | 192 | 72,6 | 65,7 | - |
| 22.05.2022 | 1,003 | 101,75 | 104,74 | 23,82 | 192 | 72,1 | 65,6 | - |
| 23.05.2022 | 0,941 | 97,18 | 100,02 | 23,86 | 192 | 72,2 | 65,8 | - |
| Итого: | 22,953 | 2191,26 | 2244,58 | 644,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,739 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 648
Период нормальной работы системы, ч 644,19

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 26.04.2022 | 13289,616 | 921582,87 | 922514,8 | 132633,25 |
| 23.05.2022 | 13312,569 | 923774,13 | 924759,38 | 133277,44 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 7:44:43