

#134101#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 22, Калининград
4113
2397
SKM-01
33585
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2025	0,686	270,68	278,41	23,89	192	72,4	71,8	-
25.05.2025	0,684	265,33	273,06	23,82	192	72,3	71,6	-
26.05.2025	0,658	263,45	271,33	23,87	192	72,5	71,5	-
27.05.2025	0,661	267,8	275,89	23,88	192	72,6	71,9	-
28.05.2025	0,64	269,26	277,59	23,87	192	73,3	72,5	-
29.05.2025	0,523	153,27	157,75	23,85	192	63,8	63,6	-
30.05.2025	0,677	128,02	131,71	23,78	192	70,3	68,9	-
31.05.2025	0,785	150,02	154,31	23,84	192	70	69,2	-
01.06.2025	0,813	149,21	153,48	23,84	192	70	69,2	-
02.06.2025	0,714	134,95	138,91	23,25	192	70,7	69,4	-
03.06.2025	0,779	151,78	156,09	23,84	192	69,7	69,2	-
04.06.2025	0,173	42,05	43,13	23,85	192	52,5	61,2	-
05.06.2025	0	0	0,05	23,81	192	42	54	-
06.06.2025	0	0,04	0,06	23,88	192	39,3	49,9	-
07.06.2025	0	0,03	0,04	23,86	192	37,4	47,6	-
08.06.2025	0	0	0,11	23,78	192	36,6	46,3	-
09.06.2025	0	0	0,04	23,84	192	36	45,6	-
10.06.2025	0	0,08	0,07	23,86	192	35,2	44,6	-
11.06.2025	0	0,05	0,04	23,78	192	34,5	43,4	-
12.06.2025	0	0,01	0,06	23,85	192	33,7	42,2	-
13.06.2025	0	0,04	0,02	23,83	192	32,8	40,8	-
14.06.2025	0	0	0,12	23,84	192	31,8	39,3	-
15.06.2025	0	0	0,11	23,84	192	31,3	38,3	-
16.06.2025	0	0,06	0,29	23,84	192	30,9	37,6	-
17.06.2025	0,471	85,66	87,25	23,84	192	52	53,7	-
18.06.2025	0,653	121,27	123,75	23,85	192	69,7	68,9	-
19.06.2025	0,71	133,73	136,75	23,85	192	70	69,3	-
20.06.2025	0,69	132,08	134,85	23,87	192	70,1	69,2	-
21.06.2025	0,744	143,09	146,26	23,83	192	69,6	69,1	-
22.06.2025	0,756	141,76	145,04	23,83	192	69,6	69,2	-
23.06.2025	0,711	134,8	137,89	23,88	192	69,9	69,2	-
Итого:	12,528	3138,52	3224,46	738,54	0	0	0	0
Гкал	10,774							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

738,54

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.05.2025	15442,696	44179,48	48725,37	158641,56
23.06.2025	15455,224	47318	51949,83	159380,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 9:13:17