

#142561#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 22, Калининград

4113

2397

СКМ-01

33585

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2025	0,683	135,61	138,72	23,82	192	69,5	69	-
25.06.2025	0,718	142,2	145,57	23,74	192	69,3	68,9	-
26.06.2025	0,695	133,56	136,79	23,82	192	69,9	69	-
27.06.2025	0,695	134,74	138,09	23,86	192	69,6	69	-
28.06.2025	0,709	135,83	139,21	23,87	192	70	69,3	-
29.06.2025	0,735	140,2	143,74	23,85	192	69,7	69,2	-
30.06.2025	0,71	133,73	137,16	23,86	192	70	69,2	-
01.07.2025	0,199	38,32	39,28	23,86	192	47,8	47,7	-
02.07.2025	0	0,01	0	23,84	192	28,4	27,1	-
03.07.2025	0,439	25,54	26,23	23,82	192	53	45,8	-
04.07.2025	0,65	38,46	39,41	23,78	192	69,1	58,2	-
05.07.2025	0,683	39,67	40,61	23,8	192	69,4	58,2	-
06.07.2025	0,709	41,67	42,62	23,87	192	69,1	58,4	-
07.07.2025	0,626	37,01	37,78	23,81	192	69,2	58,4	-
08.07.2025	0,661	39,23	40,11	23,79	192	69	58,3	-
09.07.2025	0,678	40,32	41,28	23,83	192	69,2	58,4	-
10.07.2025	0,688	40,7	41,61	23,8	192	69	58,4	-
11.07.2025	0,682	39,84	40,87	23,86	192	69,2	58,4	-
12.07.2025	0,69	40,88	41,91	23,78	192	69,1	58,3	-
13.07.2025	0,722	42,06	43,16	23,84	192	69	58,4	-
14.07.2025	0,691	40,28	41,3	23,86	192	70,2	58,5	-
15.07.2025	0,68	38,68	39,78	23,85	192	69,9	58,4	-
16.07.2025	0,647	38,08	39,04	23,84	192	69,2	58,5	-
17.07.2025	0,653	39	39,99	23,82	192	69	58,4	-
18.07.2025	0,635	37,51	38,67	23,86	192	69,5	58,6	-
19.07.2025	0,675	39,98	40,96	23,84	192	69,6	58,4	-
20.07.2025	0,663	38,76	39,73	23,86	192	69,6	58,5	-
21.07.2025	0,636	36,45	37,46	23,84	192	70,1	58,5	-
22.07.2025	0,592	35,7	36,7	23,83	192	69,8	58,6	-
23.07.2025	0,642	37,56	38,69	23,85	192	69,6	58,6	-
Итого:	18,886	1801,58	1846,47	714,95	0	0	0	0
Гкал	16,242							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

714,95

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2025	15455,224	47318	51949,83	159380,1
23.07.2025	15474,11	49119,58	53796,3	160095,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2025 14:48:51