

#23817#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 22, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 2397
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33585
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
23.08.2022	0,511	54,59	56,4	23,88	192	71,3	63,7	-
24.08.2022	0,512	56,35	58,26	23,85	192	71,9	64,4	-
25.08.2022	0,524	55,33	57,3	23,91	192	71,6	64,1	-
26.08.2022	0,507	55,92	57,73	23,88	192	71,2	64,3	-
27.08.2022	0,567	56,57	58,36	23,83	192	71,2	63,4	-
28.08.2022	0,595	56,23	58,23	23,84	192	71,1	62,8	-
29.08.2022	0,558	55,23	57,06	23,85	192	71,2	63,1	-
30.08.2022	0,522	54,84	56,68	23,87	192	71,4	63,7	-
31.08.2022	0,574	56,26	58,03	23,94	192	71	63,1	-
01.09.2022	0,55	54,98	56,81	23,78	192	70,4	63,2	-
02.09.2022	0,555	55,26	57,15	23,85	192	70,3	63,6	-
03.09.2022	0,547	55,16	56,99	23,87	192	69,9	63,2	-
04.09.2022	0,589	53,62	55,35	23,8	192	69,7	62,4	-
05.09.2022	0,557	55,58	57,57	23,83	192	69,7	62,8	-
06.09.2022	0,576	53,46	55,27	23,83	192	69,3	62,3	-
07.09.2022	0,589	53,66	55,34	23,82	192	69,6	62,2	-
08.09.2022	0,579	55,03	56,96	23,85	192	69,6	62,6	-
09.09.2022	0,591	55,34	57,14	23,85	192	69,8	62,3	-
10.09.2022	0,616	55,11	57,02	23,85	192	69,9	61,9	-
11.09.2022	0,628	54,51	56,37	23,82	192	70,2	61,6	-
12.09.2022	0,6	55,6	57,48	23,82	192	70,1	62,9	-
13.09.2022	0,625	55,83	57,8	23,87	192	70,1	62,4	-
14.09.2022	0,61	55,11	56,9	23,84	192	70,4	62,2	-
15.09.2022	0,598	55,04	56,76	23,86	192	69,8	62,2	-
16.09.2022	0,612	55,37	57,25	23,85	192	69,8	62	-
17.09.2022	0,639	56,12	58,03	23,87	192	70	62	-
18.09.2022	0,649	55,2	57,14	23,82	192	70,7	61,8	-
19.09.2022	0,643	56,2	58,15	23,87	192	70	62,3	-
20.09.2022	0,604	55,8	57,67	23,8	192	69,6	62,2	-
21.09.2022	0,633	54,97	56,74	23,83	192	69,2	61,9	-
22.09.2022	0,662	55,85	57,75	23,85	192	69,5	61,9	-
23.09.2022	0,606	54,54	56,43	23,78	192	69,2	61,9	-
Итого:	18,728	1768,66	1828,12	763,06	0	0	0	0
Гкал	16,106							

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 763,06

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
22.08.2022	13344,118	927307,83	928365,74	134683,91
23.09.2022	13362,846	929076,49	930193,86	135446,97

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:24:11