

#23148#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 26 (п.1-2) , Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 2885
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34000
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
23.03.2021	3,127	83,58	82,48	24	0	74,5	42,7	3,9
24.03.2021	3,127	83,58	82,48	24	0	74,5	42,7	4,8
25.03.2021	2,971	76	75,07	24	0	74,6	41,3	6,9
26.03.2021	2,914	74,67	73,72	24	0	74,4	41,1	5,1
27.03.2021	2,863	71,96	71,08	24	0	74,2	40,4	8,7
28.03.2021	3,037	77,74	76,83	24	0	74,3	41,1	5,8
29.03.2021	2,874	73,42	72,55	24	0	74,4	41,2	7,8
30.03.2021	2,849	71,83	71,01	24	0	74,2	40,6	9,8
31.03.2021	2,703	67,78	66,99	24	0	74	40,1	8,7
01.04.2021	2,886	76,94	76,1	24	0	74,1	42	4,7
02.04.2021	3,083	84,22	83,24	24	0	74,5	43,2	3,8
03.04.2021	3,371	94,05	92,98	24	0	74,6	44,2	3,8
04.04.2021	3,229	85,57	84,62	24	0	74,6	42,4	4,2
05.04.2021	3,452	100,98	99,81	24	0	74,8	45,6	2,7
06.04.2021	3,676	118,36	117,07	24	0	75,1	48,3	2,6
07.04.2021	3,554	108,14	106,97	24	0	74,9	46,3	2,8
08.04.2021	3,34	94,45	93,35	24	0	74,8	44,2	4,3
09.04.2021	3,034	82,82	81,88	24	0	74,5	42,9	7,2
10.04.2021	2,868	72,98	72,15	24	0	74,2	40,7	4,9
11.04.2021	2,942	74,24	73,4	24	0	74,2	40,6	10,3
12.04.2021	2,77	69,95	69,15	24	0	74,3	40,7	7,7
13.04.2021	2,848	74,25	73,41	24	0	74,3	41,5	4,7
14.04.2021	2,998	79,3	78,43	24	0	74,4	42,2	4,1
15.04.2021	2,922	77,27	76,42	24	0	74,4	42	5,8
16.04.2021	2,882	74,12	73,31	24	0	74,4	41,2	5,6
17.04.2021	2,818	70,6	69,8	24	0	74,4	40,5	8,3
18.04.2021	2,764	69,27	68,53	24	0	74,2	40,3	10,4
19.04.2021	2,619	66,01	65,29	24	0	74,1	40,4	11
20.04.2021	2,581	67,4	66,66	24	0	73,9	41	9,9
21.04.2021	2,571	64,57	63,88	24	0	73,8	39,9	8,6
22.04.2021	3,101	84,02	83,11	24	0	74,7	42,8	4,6
23.04.2021	3,035	80,83	79,93	24	0	74,5	42,2	-
Итого:	95,809	2550,9	2521,7	768	0	0	0	0
Гкал	82,395							

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
22.03.2021	11180,059	471622,47	477476,76	114020
23.04.2021	11275,868	474173,37	479998,46	114788

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 17:14:10