

#126745#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 26 (п.1-2) , Калининград
4113
2885
СКМ-01
34000
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2025	2,808	179,33	178,79	24	0	76,7	62,5	5,5
25.03.2025	2,681	177,46	176,98	24	0	76,8	63,3	4,4
26.03.2025	2,887	186,04	185,56	24	0	76,8	62,7	6,9
27.03.2025	2,826	180,25	179,8	24	0	76,9	62,8	5,7
28.03.2025	2,425	174,09	173,69	24	0	77	64,3	8,9
29.03.2025	2,381	181,95	181,55	24	0	76,8	64,5	9,9
30.03.2025	2,596	178,62	178,18	24	0	76,7	63,5	6,8
31.03.2025	2,766	185,07	184,63	24	0	76,8	63,3	5,9
01.04.2025	2,914	194,22	193,79	24	0	76,8	63,4	-
02.04.2025	2,441	181,72	181,33	24	0	76,9	64,7	-
03.04.2025	2,145	133,22	132,78	24	0	76,6	61,3	-
04.04.2025	1,991	102,59	102,16	24	0	76,2	58,1	-
05.04.2025	2,246	119,77	119,31	24	0	76,4	59	-
06.04.2025	2,361	129,69	129,23	24	0	76,4	59,3	-
07.04.2025	2,397	128,91	128,4	24	0	76,5	59,1	-
08.04.2025	2,265	124,53	124,03	24	0	76,4	59,6	-
09.04.2025	2,385	139,29	138,77	24	0	76,6	60,6	-
10.04.2025	2,49	144,33	143,65	24	0	75,9	60	-
11.04.2025	2,318	146,91	146,22	24	0	74,7	59,8	-
12.04.2025	2,271	148,86	148,15	24	0	74,7	60,3	-
13.04.2025	2,135	145,63	144,94	24	0	74,7	60,7	-
14.04.2025	2,012	139,19	138,46	24	0	74,8	61,1	-
15.04.2025	1,948	137,04	136,39	24	0	74,6	61,1	-
16.04.2025	1,249	117,76	117,13	24	0	74,5	64,5	-
17.04.2025	0,83	121,66	120,98	24	0	73,8	67,9	-
18.04.2025	0,8	122,81	122,07	24	0	73,5	67,9	-
19.04.2025	0,848	136,17	135,43	24	0	73,6	68,2	-
20.04.2025	0,812	134,3	133,58	24	0	73,6	68,4	-
21.04.2025	0,793	136,12	135,44	24	0	73,6	68,6	-
22.04.2025	0,803	139,41	138,69	24	0	73,3	68,4	-
23.04.2025	0,831	145,52	144,85	24	0	73,6	68,7	-
Итого:	62,655	4612,46	4594,96	744	0	0	0	0
Гкал	53,883							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2025	14255,672	612821,66	618316,01	148408,66
23.04.2025	14318,327	617434,12	622910,97	149152,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:28:48