

#134094#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 26 (п.1-2) , Калининград
4113
2885
СКМ-01
34000
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2025	0,702	214	214,32	24	0	74,4	71,6	-
25.05.2025	0,681	210,23	210,6	24	0	74,4	71,7	-
26.05.2025	0,662	209,17	209,6	24	0	74,3	71,6	-
27.05.2025	0,664	213,98	214,54	24	0	74,5	71,9	-
28.05.2025	0,406	84,62	84,73	24	0	64,5	60,3	-
29.05.2025	0,631	57,44	57,31	24	0	72,3	63,2	-
30.05.2025	0,728	60,77	60,63	24	0	72,6	62,2	-
31.05.2025	0,779	66,86	66,65	24	0	72,8	62,7	-
01.06.2025	0,783	67,02	66,83	24	0	73	62,9	-
02.06.2025	0,729	61,9	61,73	23,4	128	73,2	62,9	-
03.06.2025	0,798	69,5	69,38	24	0	72,8	62,8	-
04.06.2025	0,172	17,6	17,5	24	0	49,2	54,4	-
05.06.2025	0	0	0	24	0	34,5	45	-
06.06.2025	0	0	0	24	0	32,1	41,4	-
07.06.2025	0	0	0	24	0	30,9	39,1	-
08.06.2025	0	0	0	24	0	30,3	38,1	-
09.06.2025	0	0	0	24	0	29,8	37,1	-
10.06.2025	0	0	0	24	0	29,8	36,9	-
11.06.2025	0	0	0	24	0	29,5	36,4	-
12.06.2025	0	0	0	24	0	28,7	35,4	-
13.06.2025	0	0	0	24	0	27,8	34,2	-
14.06.2025	0	0	0	24	0	27,2	33,2	-
15.06.2025	0	0	0	24	0	27	32,4	-
16.06.2025	0	0	0	24	0	26,8	31,9	-
17.06.2025	0,568	62,38	61,44	24	0	49,8	46,9	-
18.06.2025	0,75	66,84	65,92	24	0	72,6	62,9	-
19.06.2025	0,674	59,24	58,42	24	0	72,4	62,6	-
20.06.2025	0,701	62,5	61,7	24	0	72,5	62,9	-
21.06.2025	0,727	66,34	65,64	24	0	72,4	62,9	-
22.06.2025	0,744	67,91	67,35	24	0	72,6	63,1	-
Итого:	11,899	1718,3	1714,29	719,4	0	0	0	0
Гкал	10,233							

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719,4

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.05.2025	14341,248	622521,23	627989,4	149872,66
22.06.2025	14353,25	624248,81	629712,86	150597,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 9:23:33