

#23124#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 26 (п.1-2) , Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 2885
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34000
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2022	0,808	27,14	26,81	24	0	69,2	45,1	-
25.06.2022	0,731	25,14	24,83	24	0	67,1	44,5	-
26.06.2022	0,729	25,97	25,64	24	0	68,7	45,8	-
27.06.2022	0,693	25,31	24,99	24	0	68,3	46,3	-
28.06.2022	0,664	24,59	24,26	24	0	68,4	46,6	-
29.06.2022	0,684	25,03	24,68	24	0	68,6	46,3	-
30.06.2022	0,644	23,83	23,49	24	0	68,6	46,5	-
01.07.2022	0,677	25,38	25,04	24	0	68,5	46,7	-
02.07.2022	0,68	26,09	25,73	24	0	67,9	46,8	-
03.07.2022	0,689	25,58	25,24	24	128	68,6	46,6	-
04.07.2022	0,661	24,52	24,2	24	0	68,8	46,6	-
05.07.2022	0,665	24,96	24,64	24	0	68,6	46,9	-
06.07.2022	0,702	26,16	25,83	24	0	68,5	46,8	-
07.07.2022	0,736	27,26	26,93	24	0	68,8	46,5	-
08.07.2022	0,722	27,07	26,72	24	0	68,7	46,6	-
09.07.2022	0,725	27,77	27,42	24	0	68,3	46,9	-
10.07.2022	0,747	28,29	27,94	24	0	68,5	46,9	-
11.07.2022	0,729	27,6	27,26	24	0	68,4	46,8	-
12.07.2022	0,714	27,6	27,25	24	0	68,2	47,1	-
13.07.2022	0,762	29,21	28,86	24	0	68,3	47	-
14.07.2022	0,772	29,04	28,72	24	0	68,7	46,8	-
15.07.2022	0,772	29,46	29,12	24	0	68,5	46,8	-
16.07.2022	0,766	29,44	29,09	24	128	68,4	47,2	-
17.07.2022	0,816	30,43	30,09	24	0	68,7	46,8	-
18.07.2022	0,775	29,22	28,9	24	0	68,7	46,8	-
19.07.2022	0,838	30,94	30,62	24	0	69	46,8	-
20.07.2022	0,765	29,11	28,81	24	0	68,7	47,1	-
21.07.2022	0,782	29,33	29,04	24	0	68,8	47	-
22.07.2022	0,709	27,5	27,22	24	128	68,5	47,4	-
23.07.2022	0,74	28,85	28,56	24	0	68,6	47,6	-
Итого:	21,897	817,82	807,93	720	0	0	0	0
Гкал	18,831							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2022	12113,798	498621,55	504249,99	125011,1
23.07.2022	12135,695	499439,37	505057,92	125731,09

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:46:12