

#35727#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 26 (п.1-2) , Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 2885
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34000
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
01.09.2023	0,758	122,36	121,36	24	0	74,1	68,8	-
02.09.2023	0,828	130,22	129,32	24	0	74,4	69	-
03.09.2023	0,857	139,41	138,6	24	0	74,3	69	-
04.09.2023	0,737	110,56	109,83	24	0	73,3	67,5	-
05.09.2023	0,704	72,84	72,25	24	0	73,9	65,6	-
06.09.2023	0,726	75,25	74,7	24	0	73,6	65,4	-
07.09.2023	0,753	79,38	78,85	24	0	73,8	65,7	-
08.09.2023	0,681	68,33	67,85	24	0	73,7	65,2	-
09.09.2023	0,721	76,63	76,17	24	0	73,5	65,5	-
10.09.2023	0,703	73,79	73,37	24	0	73,6	65,4	-
11.09.2023	0,658	70,88	70,48	24	0	73,5	65,6	-
12.09.2023	0,721	75,78	75,43	24	0	73,6	65,6	-
13.09.2023	0,654	69,79	69,44	24	0	73,7	65,6	-
14.09.2023	0,652	72,88	72,55	24	0	73,5	65,9	-
15.09.2023	0,689	77,94	77,61	24	0	73,5	65,9	-
16.09.2023	0,729	78,36	78,06	24	0	73,8	65,8	-
17.09.2023	0,695	78,09	77,82	24	0	73,8	66,1	-
18.09.2023	0,717	83,5	83,23	24	0	73,8	66,4	-
19.09.2023	0,705	81,46	81,19	24	0	73,8	66,4	-
20.09.2023	0,704	79,84	79,59	24	0	73,5	66	-
21.09.2023	0,737	82,05	81,81	24	0	73,8	66	-
22.09.2023	0,721	82,75	82,51	24	0	73,7	66,2	-
23.09.2023	0,756	82,6	82,39	24	0	74,3	66,4	-
Итого:	16,606	1964,69	1954,41	552	0	0	0	0
Гкал	14,281							

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
31.08.2023	12963,143	531581,26	537109,83	134735,03
23.09.2023	12979,749	533545,95	539064,24	135287,03

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 7:49:31