

#23498#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 26 (п.3-4), Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 3120
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34904
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2021	3,347	108,23	105,37	24	0	73,8	46,8	8,2
25.02.2021	3,168	104,87	101,93	24	0	72,8	46,4	10,7
26.02.2021	3,529	121,76	119,28	24	0	73	47,5	4,9
27.02.2021	3,669	126,32	123,98	24	0	73,2	48	3,2
28.02.2021	3,942	142,61	140,7	24	0	73,6	49,4	3
01.03.2021	3,893	142,28	140,37	24	0	74,2	50,5	2,5
02.03.2021	3,724	133,01	130,82	24	0	73,7	49,5	3,2
03.03.2021	3,869	123,33	120,97	24	0	76,4	49,3	1,3
04.03.2021	3,771	121,6	119,18	24	0	75,8	48,9	1,3
05.03.2021	4,08	124,65	122,31	24	0	78,4	50,2	-0,7
06.03.2021	4,137	133,67	131,55	24	0	77,6	50,8	1,4
07.03.2021	4,108	135,97	133,96	24	0	76,5	50,5	1,7
08.03.2021	4,123	128,39	126,15	24	0	77,8	50	0
09.03.2021	4,115	116,31	113,74	24	0	80,5	49,9	-1,7
10.03.2021	4,039	117,34	114,79	24	0	79,8	50	-0,7
11.03.2021	4,307	134,69	132,62	24	0	79,9	52,3	-0,8
12.03.2021	3,718	122,45	120,05	23,99	128	75,4	49,1	4,6
13.03.2021	3,66	126,58	124,3	24	0	74	48,8	4,9
14.03.2021	3,855	134,01	131,94	24	0	73,9	48,9	3,7
15.03.2021	3,573	121,17	118,77	24	0	74	48,5	3,2
16.03.2021	3,427	108,4	105,67	24	0	74,5	47,1	2,5
17.03.2021	3,679	119,29	116,84	24	0	74,9	48,2	1,6
18.03.2021	3,718	120,63	118,22	24	0	75,1	48,5	1
19.03.2021	4,043	129,6	127,43	24	0	77,3	50,3	-1,1
20.03.2021	4,335	138,93	137,01	24	0	78,8	52	-1,1
21.03.2021	4,095	129,9	127,74	24	0	77,8	50,5	1,8
22.03.2021	3,543	107	104,23	24	0	76,3	47,6	-
Итого:	103,467	3372,99	3309,92	647,99	0	0	0	0
Гкал	88,981							

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 647,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2021	10968,741	435947,06	429718,36	110751,42
22.03.2021	11072,208	439320,05	433028,28	111399,41

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 12:22:55