

#23482#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 26.04.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 26 (п.3-4), Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 3120
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34904
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2022	3,235	113,53	115,59	24	0	73,8	48,7	3,9
25.03.2022	3,284	115,36	117,57	24	0	73,8	48,9	7
26.03.2022	3,231	110,83	112,72	24	0	73,8	48,2	6,2
27.03.2022	3,575	128,58	131,7	24	0	74	49,7	5,2
28.03.2022	3,337	117,65	120,03	24	0	73,8	48,8	7
29.03.2022	3,25	113,47	115,55	24	0	73,8	48,6	4
30.03.2022	3,692	130,44	133,71	24	0	75	50,3	0,2
31.03.2022	3,632	119,56	122,06	24	0	76,9	50,4	-
01.04.2022	3,591	122,22	124,9	24	0	75,7	49,9	-
02.04.2022	3,714	134,74	138,28	24	0	74,5	50,5	-
03.04.2022	3,947	148,3	152,79	24	0	74,6	51,4	-
04.04.2022	3,951	160,45	165,82	24	0	74,2	52,6	-
05.04.2022	3,869	153,7	158,6	24	0	74	52,2	-
06.04.2022	3,612	138,07	141,87	24	0	74	51,1	-
07.04.2022	2,831	97,94	98,97	24	0	73,8	48,3	-
08.04.2022	3,409	122,91	125,67	24	0	73,8	49,6	-
09.04.2022	3,651	136,74	140,45	24	0	73,9	50,6	-
10.04.2022	3,683	139,78	143,71	24	0	74	51	-
11.04.2022	3,487	130,59	133,89	24	0	73,8	50,4	-
12.04.2022	3,107	109,36	111,18	24	0	73,7	48,8	-
13.04.2022	2,792	96,1	97,02	24	0	73,7	48,2	-
14.04.2022	2,552	87,52	87,87	24	0	73,6	47,7	-
15.04.2022	3,052	103,98	105,43	24	0	73,7	47,8	-
16.04.2022	3,341	119,62	122,14	24	0	73,8	49,2	-
17.04.2022	3,064	107,83	109,53	24	0	73,8	48,7	-
18.04.2022	2,884	97,65	98,66	24	0	73,7	47,8	-
19.04.2022	2,807	94,56	95,39	24	0	73,6	47,5	-
20.04.2022	2,489	84,08	84,2	24	0	73,6	47,3	-
21.04.2022	2,437	85,39	85,62	24	0	73,5	47,7	-
22.04.2022	2,318	77,63	77,32	24	0	73,4	46,8	-
23.04.2022	2,471	84,35	84,51	23,98	128	73,5	47,5	-
24.04.2022	2,524	84,8	84,99	24	0	73,5	47,1	-
25.04.2022	2,588	84,25	84,38	24	0	73,8	46,8	-
26.04.2022	1,954	74,67	74,18	24	0	73,4	51,2	-
Итого:	107,361	3826,65	3896,3	815,98	0	0	0	0
Гкал	92,33							

Общее время работы системы, ч 816
Период нормальной работы системы, ч 815,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2022	11959,686	471630,21	465289,17	120128,89
26.04.2022	12067,047	475456,86	469185,47	120944,87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2022 7:20:39