

#23479#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 26 (п.3-4), Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 3120
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34904
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2022	0,861	53,71	51,77	24	0	71,9	58,2	-
25.06.2022	0,85	53,47	51,79	24	0	69,9	57,3	-
26.06.2022	0,864	57,62	55,92	24	0	71,4	58,3	-
27.06.2022	0,796	53,57	51,59	24	0	71	58,2	-
28.06.2022	0,788	52,63	50,57	24	0	71,2	58,3	-
29.06.2022	0,777	52,08	49,97	24	0	71,2	58,5	-
30.06.2022	0,797	53,21	51,21	24	0	71,4	58,5	-
01.07.2022	0,811	55,61	53,76	24	0	71,1	58,5	-
02.07.2022	0,735	51,51	49,37	24	0	70,5	58,2	-
03.07.2022	0,823	55,48	53,65	24	0	71,2	58,5	-
04.07.2022	0,795	52,61	50,55	24	0	71,5	58,5	-
05.07.2022	0,754	50,37	48,18	23,99	128	71,4	58,5	-
06.07.2022	0,814	56,18	54,36	24	0	71,2	58,8	-
07.07.2022	0,816	56,79	55,01	24	0	71,2	58,8	-
08.07.2022	0,805	54,98	53,07	24	0	71,1	58,5	-
09.07.2022	0,772	53,26	51,22	24	0	70,8	58,3	-
10.07.2022	0,851	59,6	58,01	24	0	70,9	58,6	-
11.07.2022	0,838	58,01	56,32	24	0	70,9	58,6	-
12.07.2022	0,849	60,67	59,15	24	0	70,7	58,6	-
13.07.2022	0,86	62,25	60,85	24	0	70,6	58,6	-
14.07.2022	0,819	56,96	55,19	24	0	71	58,6	-
15.07.2022	0,88	61,91	60,47	24	0	70,8	58,5	-
16.07.2022	0,859	60,58	59,06	24	0	70,8	58,5	-
17.07.2022	0,93	65,68	64,5	24	0	71	58,7	-
18.07.2022	0,882	61,82	60,39	24	0	71	58,7	-
19.07.2022	0,885	61,65	60,22	24	0	71,1	58,8	-
20.07.2022	0,852	59,81	58,25	24	0	70,9	58,6	-
21.07.2022	0,814	56,82	55,07	24	0	71	58,7	-
22.07.2022	0,837	60,05	58,53	24	0	70,8	58,8	-
23.07.2022	0,76	54,37	52,46	24	0	70,8	58,7	-
Итого:	24,774	1703,26	1650,46	719,99	0	0	0	0
Гкал	21,305							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2022	12115,488	478138,37	471789,48	122336,87
23.07.2022	12140,262	479841,63	473439,94	123056,86

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:46:48