

#90837#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 26 (п.3-4), Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 3120
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34904
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2024	0,882	110,24	107,15	24	0	72,1	65,1	-
25.06.2024	0,886	114,24	111,08	23,99	128	71,8	65	-
26.06.2024	0,843	107,1	103,97	24	0	71,8	65	-
27.06.2024	0,813	99,59	96,55	24	0	72,4	65,3	-
28.06.2024	0,776	96,78	93,76	24	0	72	65,1	-
29.06.2024	0,781	99,14	96,07	24	0	71,7	64,9	-
30.06.2024	0,828	106,3	103,24	24	0	71,7	65	-
01.07.2024	0,774	95,66	92,67	24	0	72,1	65,1	-
02.07.2024	0,798	101,19	98,19	24	0	71,8	65	-
03.07.2024	0,83	105,43	102,39	24	0	72	65,1	-
04.07.2024	0,852	107,19	104,14	24	0	71,9	65	-
05.07.2024	0,807	99,83	96,87	24	0	72,2	65,2	-
06.07.2024	0,802	100,76	97,77	24	0	72	65	-
07.07.2024	0,814	103,49	100,5	24	0	71,9	65	-
08.07.2024	0,85	108,58	105,59	24	128	71,9	65,1	-
09.07.2024	0,8	101,59	98,65	24	0	71,9	65,1	-
10.07.2024	0,804	100,19	97,29	24	0	72,2	65,3	-
11.07.2024	0,803	101,58	98,63	24	0	71,9	65,1	-
12.07.2024	0,811	102,72	99,8	24	0	72	65,1	-
13.07.2024	0,806	101,97	99,07	24	0	72	65,1	-
14.07.2024	0,772	97,51	94,65	24	0	71,9	65	-
15.07.2024	0,83	104,21	101,38	24	0	72,1	65,2	-
16.07.2024	0,813	104,03	101,19	24	0	71,9	65	-
17.07.2024	0,767	96,71	93,93	24	0	72	65,1	-
18.07.2024	0,75	94,41	91,65	24	0	72	65,1	-
19.07.2024	0,76	96,33	93,55	24	0	71,9	65	-
20.07.2024	0,735	94,31	91,52	24	0	71,6	64,9	-
21.07.2024	0,738	94,56	91,8	24	0	71,9	65	-
22.07.2024	0,742	92,85	90,15	24	0	72,1	65,2	-
23.07.2024	0,749	96,08	93,32	24	0	71,7	64,9	-
Итого:	24,016	3034,57	2946,52	719,99	0	0	0	0
Гкал	20,654							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2024	1195,108	73242,07	73532,49	14433,64
23.07.2024	1219,124	76276,64	76479,01	15153,63

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.07.2024 7:29:54