

#23506#

Отчёт по теплопотреблению за период с 05.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 26 (п.3-4), Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 3120
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34904
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
01.10.2022	0,246	18,18	17,38	8,89	0	70,4	58,7	-
02.10.2022	0	0	0	0	192	0	0	-
03.10.2022	0,364	27,27	27,39	9,31	192	75,7	64	-
04.10.2022	0,791	57,11	56,62	24	0	75,6	63,5	-
05.10.2022	1,288	68,45	70,1	24	0	75,6	59,9	-
06.10.2022	1,686	73,22	77,36	24	0	76,4	54,8	-
07.10.2022	2,109	87,64	90,3	24	0	76,4	54,2	-
08.10.2022	2,253	97,05	98,37	24	0	76,5	55,3	-
09.10.2022	2,244	100,4	101,68	24	0	76,3	55,6	-
10.10.2022	2,162	88,04	89,15	24	0	77	54,8	-
11.10.2022	2,115	83,55	84,57	24	0	77,5	54,7	-
12.10.2022	2,14	86,41	87,5	24	0	77,4	55	-
13.10.2022	2,119	85,6	86,62	24	0	77,5	55	-
14.10.2022	2,108	82,8	83,82	24	128	77,6	54,6	-
15.10.2022	2,186	88,9	90,06	24	0	77,7	55,3	-
16.10.2022	2,068	83,43	84,4	24	0	77,2	54,8	-
17.10.2022	2,062	80,56	81,48	24	0	77,6	54,2	-
18.10.2022	2,049	79,24	80,13	24	0	77,6	54,3	-
19.10.2022	2,087	80,05	81,04	24	0	77,5	54,1	-
20.10.2022	2,17	83,97	85,03	24	0	77,4	53,9	-
21.10.2022	2,226	84,33	85,59	24	0	77,6	54	-
22.10.2022	2,156	80,8	81,88	24	0	77,4	53,4	-
23.10.2022	2,191	87,07	88,17	24	0	77,5	54,3	-
Итого:	40,82	1704,07	1728,64	498,2	0	0	0	0
Гкал	35,105							

Общее время работы системы, ч 1152
Период нормальной работы системы, ч 498,2

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
05.09.2022	0	0	0	0
23.10.2022	40,574	1685,89	1711,26	489,31

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2022 14:14:02