

#32101#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 26 (п.3-4), Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 3120
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34904
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2023	0,594	122,82	121,56	24	0	79	74,9	-
25.09.2023	0,604	129,12	127,87	24	0	79	75	-
26.09.2023	0,563	121,77	120,48	24	0	78,8	74,8	-
27.09.2023	0,585	125,38	124,1	24	0	79,1	75,1	-
28.09.2023	0,573	123,12	121,85	24	0	79	75,1	-
29.09.2023	0,552	120,56	119,28	24	128	78,8	74,9	-
30.09.2023	0,597	131	129,71	24	128	78,7	74,8	-
01.10.2023	0,6	123,86	122,57	24	0	78,8	74,7	-
02.10.2023	0,55	119,9	118,6	24	0	79	75,1	-
03.10.2023	0,562	122,76	121,45	24	0	79	75	-
04.10.2023	0,548	120,2	118,86	24	128	78,8	74,9	-
05.10.2023	0,593	128,88	127,59	24	0	79,3	75,4	-
06.10.2023	0,593	134,61	133,44	24	0	79	75,2	-
07.10.2023	0,635	136,86	135,79	24	0	79	75,1	-
08.10.2023	0,628	125,06	124	24	0	78,4	74,2	-
09.10.2023	0,642	137,94	136,92	24	0	79,1	75,1	-
10.10.2023	0,66	133,87	132,88	24	0	79	74,8	-
11.10.2023	0,939	132,39	131,79	24	0	79	73,3	-
12.10.2023	1,571	148,95	148,95	24	0	78,8	69,2	-
13.10.2023	1,605	166,97	166,99	24	0	79	70,1	-
14.10.2023	1,609	184,32	184,4	24	0	78,5	70,6	-
15.10.2023	2,204	209,73	210,56	24	0	77,2	68,1	-
16.10.2023	2,061	185,25	185,81	24	0	79,2	68,9	-
17.10.2023	2,024	97,85	98,16	24	0	79	54,9	-
18.10.2023	1,88	55,08	55,13	24	0	78,7	48,9	-
19.10.2023	2,299	71,65	72,22	24	0	78,7	50,2	-
20.10.2023	2,432	78,09	78,83	24	0	78,8	51,8	-
21.10.2023	2,353	75,82	76,5	24	0	78,9	52	-
22.10.2023	2,037	66,44	66,77	24	0	78,9	51,8	-
23.10.2023	1,94	63,28	63,53	24	0	78,8	51,4	-
Итого:	35,033	3693,53	3676,59	720	0	0	0	0
Гкал	30,128							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2023	624,437	41368,24	41653,21	8529,14
23.10.2023	659,47	45061,77	45329,8	9249,13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2023 7:51:38