

#76080#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 28, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4209
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33951
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2024	1,539	66,12	66,16	24	0	74,9	54,7	-
25.02.2024	1,653	71,57	71,59	24	0	75	55,1	-
26.02.2024	1,506	65,15	65,15	24	0	74,9	54,8	-
27.02.2024	1,422	59,89	59,86	24	0	74,9	54,1	-
28.02.2024	1,478	61,08	61,09	24	0	74,9	53,6	-
29.02.2024	1,491	62,62	62,59	24	0	74,9	54,2	-
01.03.2024	1,343	56,18	56,15	24	0	75	53,8	-
02.03.2024	1,581	68,06	68	24	0	74,9	54,5	-
03.03.2024	1,811	78,86	78,74	24	0	75,2	55,5	-
04.03.2024	1,525	64,62	64,55	24	0	75	54,5	-
05.03.2024	1,56	65,53	65,54	24	0	75,2	54,6	-
06.03.2024	1,687	72	71,95	24	0	75,2	54,8	-
07.03.2024	1,665	72,07	72	24	0	75,7	55,6	-
08.03.2024	1,653	70,9	70,83	24	0	75,7	55,5	-
09.03.2024	1,66	69	68,93	24	0	76,7	55,8	-
10.03.2024	1,753	75,04	74,9	24	0	76,3	56,2	-
11.03.2024	1,679	71,77	71,6	24	0	75,3	55	-
12.03.2024	1,611	68,07	67,98	24	0	75,2	54,7	-
13.03.2024	1,508	61,84	61,7	24	0	75,2	54	-
14.03.2024	1,312	53,45	53,33	24	0	75,1	53,5	-
15.03.2024	1,214	49,57	49,45	24	0	75	53,4	-
16.03.2024	1,282	53,29	53,15	24	0	75	53,8	-
17.03.2024	1,61	69,83	69,75	24	0	75,1	55	-
18.03.2024	1,641	71,04	70,93	24	0	75,6	55,6	-
19.03.2024	1,606	68,19	68,01	24	0	75,4	54,9	-
20.03.2024	1,554	65,04	64,88	24	0	75,4	54,6	-
21.03.2024	1,461	58,97	58,88	24	0	75,6	53,9	-
22.03.2024	1,428	57,71	57,66	24	128	75,4	53,8	-
23.03.2024	1,434	58,81	58,72	24	0	75,1	53,7	-
Итого:	44,667	1886,27	1884,07	696	0	0	0	0
Гкал	38,413							

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2024	26562,2	628389,02	226311,88	140007,73
23.03.2024	26606,867	630275,29	228195,95	140703,73

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 8:01:02