

#134092#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 28, Калининград
4113
4209
SKM-01
33951
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2025	0,363	99,53	99,16	24	0	73,9	70,9	-
25.05.2025	0,358	98,3	97,93	24	0	73,9	70,9	-
26.05.2025	0,318	96,27	95,91	24	0	73,8	71	-
27.05.2025	0,293	92,35	92,04	24	0	74	71,3	-
28.05.2025	0,319	89,39	89,08	24	0	74,2	71,1	-
29.05.2025	0,406	79,5	79,34	24	0	73,6	68,8	-
30.05.2025	0,365	70,88	70,74	24	0	73,6	68,8	-
31.05.2025	0,36	72,26	72,15	24	0	73,5	68,8	-
01.06.2025	0,369	74,55	74,37	24	128	73,6	69	-
02.06.2025	0,321	64,99	64,94	23,4	128	73,9	69,1	-
03.06.2025	0,342	41,81	41,81	23,68	128	67,6	62,2	-
04.06.2025	0,132	13,58	13,6	24	0	49,4	56,8	-
05.06.2025	0	0	0,06	24	0	32,8	47,5	-
06.06.2025	0	0	0,07	24	0	30,6	43,6	-
07.06.2025	0	0,01	0,1	24	0	29,5	41,2	-
08.06.2025	0	0	0,08	22,53	128	31,7	40,7	-
09.06.2025	0	0	0,03	24	0	38,3	41,9	-
10.06.2025	0	0	0,05	24	0	36,9	41	-
11.06.2025	0	0	0,02	24	0	37	40,4	-
12.06.2025	0	0	0,06	24	0	36,1	39,2	-
13.06.2025	0	0	0,08	24	0	34,7	37,8	-
14.06.2025	0	0	0,08	24	0	33,1	36,4	-
15.06.2025	0	0	0,14	24	0	31,9	35,2	-
16.06.2025	0	0	0,06	24	0	32	34,9	-
17.06.2025	0,246	23,94	23,98	24	0	52	46,7	-
18.06.2025	0,328	18,45	18,66	24	0	70,8	55,9	-
19.06.2025	0,304	16,73	16,92	24	0	70,6	55	-
20.06.2025	0,307	17,53	17,74	24	0	70,4	56	-
21.06.2025	0,322	18,3	18,48	24	0	70,5	56,1	-
22.06.2025	0,261	14,77	15	24	0	69,4	55,2	-
23.06.2025	0,339	24,11	24,22	24	0	70,4	57,4	-
Итого:	6,053	1027,25	1026,9	741,61	0	0	0	0
Гкал	5,206							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741,61

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.05.2025	27022,22	654005,91	251873,49	150924,07
23.06.2025	27028,273	655033,16	252900,39	151665,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 9:47:49