

#35723#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Кошевого 28, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4209  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33951  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 01.09.2023 | 0,395     | 22,88  | 22,93  | 24       | 0      | 73,2   | 58,8   | -           |
| 02.09.2023 | 0,388     | 22,27  | 22,33  | 24       | 0      | 73,5   | 58,9   | -           |
| 03.09.2023 | 0,433     | 24,93  | 25     | 24       | 0      | 73,3   | 58,9   | -           |
| 04.09.2023 | 0,409     | 25,11  | 25,14  | 24       | 0      | 72,6   | 58,7   | -           |
| 05.09.2023 | 0,429     | 24,08  | 24,14  | 24       | 0      | 73,7   | 58,9   | -           |
| 06.09.2023 | 0,374     | 21,75  | 21,82  | 24       | 0      | 73,3   | 59     | -           |
| 07.09.2023 | 0,39      | 22,44  | 22,5   | 24       | 0      | 73,4   | 59     | -           |
| 08.09.2023 | 0,39      | 22,42  | 22,48  | 24       | 0      | 73,5   | 59     | -           |
| 09.09.2023 | 0,396     | 23,06  | 23,14  | 24       | 0      | 73,2   | 58,9   | -           |
| 10.09.2023 | 0,393     | 22,68  | 22,76  | 24       | 0      | 73,4   | 59     | -           |
| 11.09.2023 | 0,402     | 23,24  | 23,29  | 24       | 0      | 73,2   | 58,9   | -           |
| 12.09.2023 | 0,363     | 20,87  | 20,95  | 24       | 0      | 73,3   | 58,8   | -           |
| 13.09.2023 | 0,359     | 20,5   | 20,58  | 24       | 0      | 73,4   | 58,8   | -           |
| 14.09.2023 | 0,373     | 21,57  | 21,65  | 24       | 0      | 73,2   | 58,8   | -           |
| 15.09.2023 | 0,363     | 21,02  | 21,09  | 24       | 0      | 73,1   | 58,8   | -           |
| 16.09.2023 | 0,404     | 22,83  | 22,91  | 24       | 0      | 73,5   | 58,8   | -           |
| 17.09.2023 | 0,399     | 22,77  | 22,86  | 24       | 0      | 73,5   | 58,8   | -           |
| 18.09.2023 | 0,368     | 21,18  | 21,28  | 24       | 0      | 73,3   | 58,9   | -           |
| 19.09.2023 | 0,414     | 23,62  | 23,68  | 24       | 0      | 73,4   | 58,8   | -           |
| 20.09.2023 | 0,439     | 25,21  | 25,27  | 24       | 0      | 73,3   | 58,8   | -           |
| 21.09.2023 | 0,38      | 21,9   | 21,98  | 24       | 0      | 73,4   | 58,9   | -           |
| 22.09.2023 | 0,379     | 22,02  | 22,12  | 24       | 0      | 73,2   | 58,9   | -           |
| 23.09.2023 | 0,36      | 20,36  | 20,46  | 24       | 0      | 73,8   | 59     | -           |
| Итого:     | 9         | 518,71 | 520,36 | 552      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 7,74      |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 552  
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dM2, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31.08.2023 | 26309,975 | 617395,85 | 215322,76 | 135788,03 |
| 23.09.2023 | 26318,975 | 617914,56 | 215843,12 | 136340,03 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2023 8:00:12